


幹線・動力設備平面図 A1:S=1/50 A3:S=1/100

注) 明記なき配管配線は下記の通りとする
 1. 天井隠ぺい部は、ケーブルコログン配線とし、壁引下部は、PF管にて保護する。

- 2F3 — EM-EEF2.0-3C (PF16) [R] 空調リモコン (将来用)
- 2F3 — EM-EEF2.0-3C (コログン)
- ◯ — 空配管 (PF16)



警報盤 (銅板製、露出型)