



コンセント設備平面図 A1:S=1/50  
A3:S=1/100

- 注) 明記なき配管配線は下記の通りとする
1. コンセントは、2.0mm以上とする。
  2. 天井隠ぺい部は、ケーブルコログシ配線とし、壁引下部は、PF管にて保護する。
- EM-IE2.0×2.E2.0 (PF16)
  - EM-IE2.0×4.E2.0 (PF22)
  - EM-EEF2.0-3C (PF16)
  - FP FP1.6×2.E1.6 (PF16)
  - 5.5 EM-IE5.5×2.E2.0 (PF22)

- 凡例
- E 2P15A EX1
  - 2E 2P15A EX2
  - EET 2P15A. EX1. ET
  - 2EET 2P15A. EX2. ET