

件名 なは市民協働プラザ消防用設備保守点検業務委託

質問内容	回答内容
点検の際、泡消火設備は放出試験を行う必要があるのか。	本業務において、一斉開放弁に係る放出試験は含めておりません。