判定一覧統計資料
（防火扉）

【業務委託名】令和〇年度_那覇市役所本庁舎防火設備定期点検業務委託

※凡例　：　〇 ← 指摘なし、　× ← 要是正、　△ ← 要是正（既存不適格）

番号	検　査　項　目		検査事項	検査結果
				1
				那覇市役所本庁舎
(1)	防火扉	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況	〇
(2)		扉、枠及び金物	扉の取付けの状況	〇
(3)			扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況	×
(4)		危害防止装置	作動の状況	〇
(5)	連動機構	煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器	設置位置	〇
(6)			感知の状況	〇
(7)		温度ヒューズ装置	設置の状況	△
(8)		連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況	〇
(9)			結線接続の状況	〇
(10)			接地の状況	〇
(11)			予備電源への切り替えの状況	〇
(12)		連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況	×
(13)			容量の状況	〇
(14)		自動閉鎖装置	設置の状況	〇
(15)			再ロック防止機構の作動の状況	〇
(16)	総合的な作動の状況		防火扉の閉鎖の状況	×
(17)			防火区画の形成の状況	〇

※要是正及び、要是正（既存不適格）の
防火扉番号、検査項目番号を記入する。

防火扉番号は、
・防火設備リスト(成果版)
・検査結果図
・関係写真
・防火設備写真帳
に記載の番号と整合するよう作成すること。

例）
・ＳＤ①
(3)
・ＳＤ②
(7)
・ＳＤ③
(12)
・ＳＤ④
(16)

・ＳＤ①
(3)
・ＳＤ②
(7)
・ＳＤ③
(12)
・ＳＤ④
(16)