

室名		電灯	コンセント	LAN/Wi-Fi					OA フロア	電話		TV 受信設備	館内放送	緊急放送	映像音響	非常呼出	電波時計	機械警備	給水	給湯	ガス	空調	備考
		照度(Lx)		行政	統合 端末	教育	指定 管理	フリー		外線	内線												
(1) 真和志支所																							
真和志支所	執務室	750以上	○	△	△	—	—	△	○	○	○	○	○	○	—	○ 表示	○	○	—	—	—	○	統合端末3台は住基ネット専用回線(専用のポート有)
	受付・記載エリア 待合	500以上	○	—	—	—	—	△	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	○		
	書庫	200以上	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—		
	会議室	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	—	○		
倉庫	200以上	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—		
(2) 中央公民館																							
事務室	750以上	○	△	—	—	△	△	○	○	○	○	○	○	○	—	○ 表示	○	○	—	—	—	○	中央公民館内の空調管理は全て事務
会議室①	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○		
会議室②	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○		
和室①	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○		
和室②	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	押入れ・靴箱設置	
オープンスペース	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	○	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○		
調理実習室	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	○	○	—	○	グリーストラップ、調理台(流し台、IHヒーター、コンセントつき)、流し台設置	
スタジオ	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	○		
ホール	ホール	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	○	
	舞台	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	○	
	倉庫	200以上	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
倉庫	200以上	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—		
印刷室	500以上	○	△	—	—	△	—	○	—	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○		
(4) 中央図書館																							
図書室	500以上	○	—	—	△	△	△	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	○		
閉架書庫	500以上	○	—	—	△	△	△	—	—	○	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	○		
事務室兼作業室	750以上	○	△	—	△	△	△	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	○		
(5) こども発達支援センター																							
事務室	750以上	○	△	—	—	△	△	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	○		
調理室	500以上	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	○	ミニキッチン(流し、IHヒーター)	
指導訓練室①	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	○	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○		
指導訓練室②(PT用)	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	○	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○		
指導訓練室③(ST用)	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	○													

手洗い、スロップシンク設置
温水洗浄・暖房便座
女性用トイレ擬音装置

資料11 電気・機械要求性能表

室名	電灯	コンセント	LAN/Wi-Fi					OA	電話		TV	館内放送	緊急放送	映像音響	非常呼出	電波時計	機械警備	給水	給湯	ガス	空調	備考
	照度(Lx)		行政	統合端末	教育	指定管理	フリー	フロア	外線	内線	受信設備											
(7) 精神障がい者地域生活支援センター																						
事務室	750以上	○	—	—	—	△	△	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	○	表示
相談室	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—	—	—	○	
静養室(男)	300以上	○	—	—	—	—	△	—	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	—	—	○	
静養室(女)	300以上	○	—	—	—	—	△	—	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	—	—	○	
地域交流活動室兼訓練室	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	—	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	○	
シャワー室	200以上	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—	○	○	—	—	
倉庫	200以上	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
基幹相談事務室	500以上	○	—	—	—	—	△	○	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	
(8) 教育研究所																						
執務室	750以上	○	—	—	△	—	△	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	○	教育系ネットワーク回線有
研究員室	500以上	○	—	—	—	—	△	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	
倉庫	200以上	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
会議・応接室	500以上	○	—	—	—	—	△	—	—	—	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	
(9) 多目的倉庫																						
多目的倉庫	200以上	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(10) 共用部																						
エントランスホール	300以上	○	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	手洗い、スロップシンク設置 温水洗浄・暖房便座用コンセント 女性用トイレ暖音装置
トイレ(男女)	200以上	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	—	—	—	
バリアフリートイレ	200以上	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—	○	—	—	—	
廊下・階段	150以上	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	手洗い、温水洗浄・暖房便座 オストメイト、ベビーシート 暖音装置
給湯室	300以上	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	—	—	—	
守衛室	500以上	○	—	—	—	△	△	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	○	
ごみ置き場	100以上	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	—	—	—	各設備主装置
機械室	100以上	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	○	—	—	—	
展示スペース	300以上	○	—	—	—	—	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ダクトレール+スポットライト等																						

【凡例】○:設置(数量は機能に応じて設定) △:空配管対応