
監 査 委 員 公 表

那 監 公 表 第 8 号
令 和 6 年 3 月 15 日

那覇市監査委員	上 地 英 之
同	宮 城 哲
同	城 間 貞
同	前 泊 美 紀

令和 5 年度定期監査（工事監査）の結果に基づき講じた措置について
（公表）

令和 5 年度定期監査（工事監査）の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置について、那覇市長及び那覇市教育長から通知があったので、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項後段の規定により、次のとおり公表する。

令和 5 年度定期監査（工事監査）の結果に基づき講じた措置

○松島中学校屋内運動場及びプール等改築工事（建築）

（9）指摘事項等

ア 積算書のマニュアル・チェックリストについて（要望事項）

積算書の内容照査について、技術の継承や、若手技術者の研鑽のためにも、マニュアル・チェックリストにしておくことが望ましい。

□ 上記事項に関する措置

校舎や体育館等の改築工事における積算書内容照査について、マニュアルやチェックリストの作成を検討します。

- イ プール工事における水抜き箇所の防水処理について（注意事項）
プール階のピットについては、プール下部を全面防水とし、周囲の立ち上がり壁から外周配管ピットに、半割の塩化ビニルパイプで水抜きしているが、この半割下部分については防水処理がされていない。

この水抜き部分は防水上の弱点となるため、適切な防水処理を行うとともに、今後は、設計計画の時点で水抜き箇所に対する適正な防水処理がなされるよう検討されたい。

□ 上記事項に関する措置

プールピット内の防水については、プール槽からの漏水及び結露による下階への漏水対策としています。今後の設計においては、防水施工範囲について、施工性も十分に考慮します。また、当該箇所については、ウレタン塗膜防水の施工を行いました。

- ウ 提出書類の整理及び検査結果の活用について（要望事項）

多量の書類を準備されているが、項目別の目次を作成して目的をもって書類整理を行い、システム化すると今後の業務効率が向上すると思われる。検査での指摘事項と是正確認をまとめておき、次の工程での改善につなげる PDCA サイクルを意識して管理していくと品質が安定していくと思われる。

今後は、上記のことを実施することが望ましい。

□ 上記事項に関する措置

必要書類の所在がわかるよう、一覧表や詳細な目録の作成やその目録作成に係るルールを定め、効率的に書類管理を行います。また、各工種において PDCA サイクルを念頭に置き、安定した品質管理を図ります。

○ 壺川老人福祉センター外壁及び耐震等改修工事

(9) 指摘事項等

- ア 積算書のマニュアル・チェックリストについて（要望事項）

積算書の内容照査について、技術の継承や、若手技術者の研鑽のためにも、マニュアル・チェックリストにしておくことが望ましい。

□ 上記事項に関する措置

現在、積算照査におけるマニュアルやチェックリストの作成に向けた検討作業に着手しております。

イ 実施工程の月間工程表への記載について（注意事項）

設計図書で記載されていない必要不可欠な改修工事やアスベスト除去工事の数量増による工期遅延が発生しており、定例会議などで進捗管理の打合せをしているが、月間工程表において進捗管理に関する朱書した記録はされていない。

今後は、実施した工程を適切に月間工程表にも記載されたい。

□ 上記事項に関する措置

今後の工事においては、月間工程表にも進捗を朱書きにて記録するなど実効性のある進捗管理が行えるよう努めてまいります。