

令和7年度 那覇市水道水質検査結果

- 那覇市上水道事業が実施した令和7年度（令和7年4月～令和8年3月）の浄水水質検査結果を記載しています。
- 検査結果は、蛇口（給水栓）から採取した水道水の定期の水質検査結果を記載しています。
- <(数値)は、(数値)未満のことです。
- 採水場所は、西原浄水場系統として小禄南風公園給水栓、北谷浄水場系統として壺川中公園給水栓を掲載しています。ただし、毎日検査項目については、各浄水場系統給水栓の集計結果として記載しています。西原浄水場及び北谷浄水場は、沖縄県企業局が運用・管理する浄水施設です。
- その他の項目の表中、目標値等に記載されている数値は、水質管理目標設定項目については目標値、自主検査項目については単位を記載しています。目標値のうち※印は暫定目標値として設定されており、また、※2「62番 残留塩素」については水道法施行規則第17条の規定により、衛生上必要な措置として「給水栓における水が遊離残留塩素を0.1mg/L以上保持するように塩素消毒をすること」となっています。
- その他の項目の中で、水質管理目標設定項目のうち＊の付いた項目は、基準項目としても位置づけられています。水質管理目標設定項目のうち☆のついた目標値は、おいしい水等より質の高い水道水の供給を目指すための目標としての位置づけです。
- 令和2年4月から水質管理目標設定項目となった、PFOS及びPFOAの水質検査結果については、別途「那覇市における有機フッ素化合物の検出状況」のページに記載しています。

法定基準項目（健康に関連する項目）

番号	項 目 名	基 準 値	検 査 結 果（那 覇 市 内 給 水 栓 水）								備 考
			西原浄水場系 小禄南風公園				北谷浄水場系 壺川中公園				
			最高値	最低値	平均値	回数	最高値	最低値	平均値	回数	
1	一般細菌	100個以下/mL	0	0	0	12	0	0	0	12	微生物
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003	1			<0.0003	1	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005	1			<0.00005	1	無機物質・金属類
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.10	0.04	0.06	4	0.42	0.19	0.27	4	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.05	1			<0.05	1	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02	0.01	0.01	4	0.25	0.01	0.08	4	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0001	1			<0.0001	1	一般有機物質
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.0001	1			<0.0001	1	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.0001	1			<0.0001	1	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.0001	1			<0.0001	1	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.0001	1			<0.0001	1	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.0001	1			<0.0001	1	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.014	0.0047	0.0080	4	0.0041	0.0019	0.0030	4	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.015	0.013	0.014	4	0.017	0.0098	0.013	4	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.046	0.031	0.037	4	0.043	0.022	0.031	4	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.016	0.0099	0.012	4	0.0087	0.0053	0.0071	4	
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.0045	0.0026	0.0034	4	0.013	0.0049	0.0073	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	

法定基準項目（水道水が有すべき性状に関連する項目）

番号	項 目 名	基 準 値	検 査 結 果（那 覇 市 内 給 水 栓 水）								備 考
			西原浄水場系 小禄南風公園				北谷浄水場系 壺川中公園				
			最高値	最低値	平均値	回数	最高値	最低値	平均値	回数	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	金属類
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.03	0.04	4	0.03	0.02	0.03	4	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.0	12.5	12.8	4	34.8	14.3	20.5	4	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	無機物質
38	塩化物イオン	200mg/L以下	19.7	17.8	18.4	12	44.3	19.7	24.7	12	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	31	22	25	4	75	58	63	4	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	85	73	80	4	179	127	142	4	有機物質
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02	1			<0.02	1	臭気物質
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	有機物質
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4	
45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005	1			<0.0005	1	
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.9	0.7	0.8	12	0.8	0.6	0.7	12	基礎的性状
47	pH値	5.8以上、8.6以下	7.5	7.4	7.5	12	7.4	7.2	7.3	12	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12	
51	濁度	2度以下	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12	

その他の項目

番号	項 目 名	目 標 値 等	検 査 結 果（那 覇 市 内 給 水 栓 水）								備 考
			西原浄水場系 小祿南風公園				北谷浄水場系 壺川中公園				
			最高値	最低値	平均値	回数	最高値	最低値	平均値	回数	
52	気温【採水時】	(℃)	30.8	19.3	25.1	12	31.2	19.8	25.8	12	水質管理目標設定項目 （行政通知による項目）
53	水温【採水時】	(℃)	30.0	20.9	25.5	12	29.5	20.5	25.1	12	
54	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1	
55	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下 ※			<0.0002	1			<0.0002	1	
56	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.001	1			<0.001	1	
57	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0001	1			<0.0001	1	
58	トルエン	0.4mg/L以下			<0.0001	1			<0.0001	1	
59	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下			<0.005	1			<0.005	1	
60	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下 ※			<0.001	1			<0.001	1	
61	抱水クロラール	0.02mg/L以下 ※	0.004	0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
62	残留塩素	1mg/L以下 ※2 ☆	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.5	0.6	12	
*	カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	10mg/L以上 100mg/L以下 ☆	31	22	25	4	75	58	63	4	
*	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	
63	遊離炭酸	20mg/L以下 ☆	2.4	1.6	2.1	4	6.6	4.5	5.5	4	
64	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.0001	1			<0.0001	1	
65	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下			<0.0001	1			<0.0001	1	
66	有機物等 （過マンガン酸カリウム消費量）	3mg/L以下 ☆	1.8	1.0	1.4	12	1.5	0.8	1.1	12	
67	臭気強度（TON）	3以下 ☆	1	1	1	4	1	1	1	4	
*	蒸発残留物	30mg/L以上 200mg/L以下 ☆	85	73	80	4	179	127	142	4	
*	濁度	1度以下 ☆	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12	
*	p H 値	7.5程度 ☆	7.5	7.4	7.5	12	7.4	7.2	7.3	12	
68	ランゲリア指数（腐食性）	-1程度以上とし、極力 0に近づける ☆	-1.5	-1.9	-1.8	4	-0.8	-1.2	-1.0	4	
69	従属栄養細菌	2000個/mL以下 ※	0	0	0	4	1	0	0	4	
70	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.0001	1			<0.0001	1	
*	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下 ☆	0.05	0.03	0.04	4	0.03	0.02	0.03	4	
71	アルカリ度	(mg/L)	25.8	18.9	21.5	4	70.4	48.0	56.2	4	自主検査設定項目
72	電気伝導率	(mS/m)	14.0	11.7	12.5	12	32.9	19.1	22.0	12	
73	カルシウム	(mg/L)	8.8	5.9	6.6	4	24.5	18.3	19.9	4	
74	マグネシウム	(mg/L)	2.3	1.8	2.1	4	3.4	2.9	3.2	4	

毎日検査項目（水道法施行規則第15条第1項1号イの検査を含む）

番号	項 目 名	評 価 値	集 計 結 果（那覇市内給水栓水）								備 考
			西原浄水場系統給水栓（7か所）				北谷浄水場系統給水栓（3か所）				
			最高値	最低値	平均値	日数	最高値	最低値	平均値	日数	
毎1	色度（色）	5度以下	0.9	<0.5	<0.5	364	<0.5	<0.5	<0.5	365	法定毎日検査項目
毎2	濁度（濁り）	2度以下	0.4	<0.1	<0.1	364	<0.1	<0.1	<0.1	365	
毎3	遊離残留塩素（消毒の効果）	0.1mg/L以上	0.8	0.3	0.6	364	0.7	0.4	0.5	365	
毎4	p H 値	5.8以上、8.6以下	7.7	7.3	7.5	364	7.6	7.0	7.3	365	自主検査設定項目
毎5	硬度	300mg/L以下	55	22	26	103	107	48	63	103	
毎6	電気伝導率	(mS/m)	21.6	11.2	12.6	364	38.7	17.9	22.6	365	
毎7	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	364	異常なし	異常なし	異常なし	365	
毎8	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	240	異常なし	異常なし	異常なし	241	
毎9	水温【採水時】	(℃)	31.0	18.5	24.9	364	32.1	18.3	25.1	365	