

仕 様 書

1 件名

ボイラー取替修繕（神原学校給食センター）

2 基準物品 ※同等品は、表示内容の数値と同程度を有するもので臨むこと。

品名	真空式温水ヒータ
数量	1台
参考メーカー	ヒラカワ
参考型式	VEC-30HE II
外観寸法	W1,090×D1,699×H1,604mm
出力	349kW
回路数	給湯 1 回路
電源	AC200V 3相 60Hz
消費電力	1.7KW
使用燃料	都市ガス13A
燃料消費量	32.2m ³ N/h
最高使用圧力	0.49Mpa
ボイラー効率	96%
伝熱面積	9.9m ²
付属品	・ マイクロコントローラ ・ カラーディスプレイ ・ 感震器 ・ クッションタンク（SUS製） ・ 運転・燃料時間計付 ・ 故障履歴保存機能付

3 納品先

神原学校給食センター

4 その他

- ・ 既設設備の撤去を含む。
- ・ 配管工事、現場搬入設置費を含む。
- ・ 試運転調整後の引き渡しとする。
- ・ 搬入設置等の日程については、設置先の学校給食センターと調整をすること。
- ・ 保証期間は1年とする。ただし機器の構造・仕様・施工などの不備による不具合に関しては保証期間を過ぎても無償で対応すること。
- ・ 設置後、ボイラー機器の使用方法などを調理員・センター栄養士へ説明すること。

5 基準物品の変更

本入札は、基準物品による同等品入札である。基準物品を変更し同等品での入札参加を希望する場合は、次の提出期限までに別紙「同等品確認明細書」及び機器メーカーカタログ、図面等、機器の仕様がわかる資料を添えて真和志学校給食センターに提出し許可を受けること。

提出先：真和志学校給食センター 担当：山田

提出期限：令和7年5月28日（水）午後2時