

那覇市消防局

公表違反対象物一覧表(西消防署管内)

	防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署 (分署、出張所)	備考
			違反指導事項	該当法令等の条項	違反の位置等			
1	平良氏店舗兼住宅	小禄785・791番地	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年12月16日	宇栄原出張所	
2	鏡原アパート	鏡原町13番11号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月15日	小禄出張所	
3	東町ビル	東町11番19号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月17日	西消防署	
4	赤嶺氏店舗兼共同住宅	小禄911番地	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月28日	宇栄原出張所	
5	ホテルモーリアクラシック沖縄	港町4丁目3番27号	スプリンクラー設備の機能不全	令第12条第2項	設備の主たる機能の消失	令和7年6月20日	安謝出張所	
6	マンション宮城	赤嶺2丁目11番20号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年11月1日	小禄出張所	
7	金城ビル	赤嶺1丁目5番14号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年11月10日	小禄出張所	
8	かふう舎	鏡原町30番7号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年11月27日	小禄出張所	
9	桃原アパート	鏡原町34番1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年12月10日	小禄出張所	
10	新垣住宅	鏡原町27番7号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年12月19日	小禄出張所	
11	渡口万年ビル	久茂地2丁目21番1号	自動火災報知設備の機能不全	令第21条第2項	設備の主たる機能の消失	令和8年1月30日	西消防署	

備考 公表違反対象物の数により、行を追加又は削除することができる。