

別表(第5条関係)

那覇市消防局

公表違反対象物一覧表（中央消防署管内）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署 (分署、出張所)	備考
		違反指導事項	該当法令等の条項	違反の位置等			
1 瞳橋商店街	牧志3丁目1番1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成30年11月5日	神原分署	
2 水上店舗第3街区	牧志3丁目4番1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成30年11月29日	神原分署	
3 ちとせ商店街(1工区・2工区)	松尾2丁目10番20号	屋内消火栓設備の未設置 自動火災報知設備の未設置	令第11条第1項 令第21条第1項	防火対象物全体	令和元年4月1日	神原分署	
4 ちとせ商店街(3工区)	松尾2丁目10番20号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和元年4月1日	神原分署	
5 よへなビル	牧志3丁目3番7号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和4年10月7日	神原分署	
6 コーポ知念	首里儀保町2丁目6番	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年3月29日	中央消防署	
7 田原ビル	安里388番地52	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月17日	中央消防署	
8 梅村ビル	安里1丁目4番15号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年3月22日	神原分署	
9 新天地ビル・ジローマンション	牧志3丁目4番14号・牧志3丁目4番12号	自動火災報知設備の機能不全 屋内消火栓の機能不全	令第21条第1項 令第11条第1項	設備の主たる機能の喪失	令和7年6月16日	神原分署	
10 HOTEL NAHA CITY -kokusaiStreet-	那覇市松尾1丁目4番5号	スプリンクラー設備の未設置	令第12条第1項	防火対象物全体	令和8年1月9日	神原分署	

備考 公表違反対象物の数により、行を追加又は削除することができる。