

別表(第5条関係)

那覇市消防局

公表違反対象物一覧表（西消防署管内）

	防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署 (分署、出張所)	備考
			違反指導事項	該当法令等の条項	違反の位置等			
1	平良氏店舗兼住宅	小禄785・791番地	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年12月16日	宇栄原出張所	
2	鏡原アパート	鏡原町13番11号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月15日	小禄出張所	
3	赤嶺氏店舗兼共同住宅	小禄911番地	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月28日	宇栄原出張所	
4	ホテルモーリアクラシック沖縄	港町4丁目3番27号	スプリンクラー設備の機能不全	令第12条第2項	設備の主たる機能の消失	令和7年6月20日	安謝出張所	
5	金城ビル	赤嶺1丁目5番14号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年11月10日	小禄出張所	
6	新垣住宅	鏡原町27番7号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年12月19日	小禄出張所	
7	渡口万年ビル	久茂地2丁目21番1号	自動火災報知設備の機能不全	令第21条第2項	設備の主たる機能の消失	令和8年1月30日	西消防署	
8	くにたかビル	辻2丁目2番20号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第3項	防火対象物全体	令和8年7月25日	西消防署	
9	久米シティビル	久米1丁目7番2号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第3項	防火対象物全体	令和8年7月27日	西消防署	
10	崎濱邸	壺川2丁目6番4号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第3項	防火対象物全体	令和8年8月3日	西消防署	
11	上地アパート	若狭1丁目10番1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第3項	防火対象物全体	令和8年8月30日	西消防署	
12	元気薬品	前島3丁目9番1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第3項	防火対象物全体	令和8年9月5日	西消防署	

備考 公表違反対象物の数により、行を追加又は削除することができる。