

別紙3

構造設備の概要

飲料水設備概要	水源の種別	上水道		使用水量	20m ³ /日
		容量	構造・内装	設置場所	
	受水槽	56m ³	ステンレス製(2槽式)	4階屋上(ベランダ)	
	高架水槽	-m ³			
	ポンプ	加圧ポンプ 0.4m ³ /min 1台			
	防腐剤	無			
	給湯設備の有(種類)無	有(局所貯湯式)			
	貯湯槽の有(種類)無	無			
排水設備概要				ポンプ	
	雑用水水源	市供給再生水(60m ³ 水槽)		使用水量	20m ³ /日
	雑用水の用途	水洗便所			
汚水設備概要		容量構造 RC造		設置場所 地下3階	
	汚水槽	仕上 90m ³		ポンプ	
	排出方法	汚水槽		能力	台数
し尿浄化槽		吐出 0.15m ³ /min	2台		