

中央図書館・公民館空調設備保守点検仕様書

施設名称		所在地		連絡先
那覇市立中央図書館 那覇市中央公民館		那覇市寄宮1-2-15		917-3456 中央図書館
NO	場所	品名及び仕様	室内機台数	保守内容
1	事務室	SH160BA(ダイキン工業)	1台	1 定期点検(2回) ・点検時期 5月～6月中、11月～12月中に各1回 ・室内機データ測定 (吹出し口温度測定等) ・室内空気吹出口洗浄 ・室外機データ測定 (電圧、電流等の測定) ・室内フィルター洗浄 ・室外機水洗い洗浄 2 簡易点検(3ヶ月毎に4回実施) 3 台風通過時室外機水洗い洗浄 4 緊急時対応(事故発生時等における 臨時的呼び出しへの速やかな対応)
2	休憩室	SH112BA(ダイキン工業)	1台	
3	旧BM 事務室	SH112BA(ダイキン工業)	1台	
4	閲覧室	SH160BA(ダイキン工業)	4台	
5	室外	室外機型式		
		(SH160BA) RP160BA (SH112BA) RP112BA	5台 2台	
6	ライブラ リー	F40ZTEP-W(ダイキン)	1台	
		室外機	1台	
中央公民館				
1	公民館 事務所	ダイキン FHYP112M(5t)	1台	
		室外機	1台	
2	公民館 会議室	ダイキン SZRA80BJT	1台	
		室外機	1台	
3	公民館 ホール	ダイキン SZRH140B(5馬力)	6台	
		室外機	6台	

若狭図書館・公民館空調設備保守点検仕様書

施設名称		所在地		連絡先
那覇市立若狭図書館 那覇市若狭公民館		那覇市若狭2-12-1		917-3453 若狭図書館
NO	場所	品名・型式	数量	保守内容
1	1F図書室	クリーン天カセ型4馬力・ペア SZCP112ABG	4	1 定期点検(2回) ・点検時期 5月～6月中、11月～12月中に各1回 ・室内機データ測定 (吹出し口温度測定等) ・室内空気吹出口洗浄 ・室外機データ測定 (電圧、電流等の測定) ・室内フィルター洗浄 ・室外機水洗い洗浄 2 簡易点検(3ヶ月毎に4回実施) 3 台風通過時室外機水洗い洗浄 4 緊急時対応(事故発生時等における 臨時的呼び出しへの速やかな対応)
2	1F図書室	クリーン天カセ型2.3馬力・ペア SZCP56ABTG	1	
3	1F事務室	クリーン天カセ型2.5馬力・ペア SZCP63ABTG	1	
4	1F事務室	クリーン天カセ型1.8馬力・ペア SZCP45ABTG	1	
5	1F事和室 2F事和室 2F印刷室	壁掛型・ルーム6畳用 S22JTNSR1-W	1 1 1	
6	2F事務室	クリーン天井カセット型4馬力・ツイン SZCP112ABDG	2 (マルチ)	
7	2F実習室	天井カセット型4馬力・ペア SZCP112AB	1	
8	2F和室	クリーン天カセ型1.5馬力・ペア SZKP40ABV	2	
9	2F第1研	クリーン天カセ型4馬力・ペア SZCP112ABG	2	
10	2F第2研	クリーン天カセ5馬力・ペア SZCP140ABG	1	
11	3Fホール	天井吊型6馬力・ペア SZHP160AB	2	
12	3Fホール	天井吊型5馬力・ペア SZHP140AB	2	
13	3Fステージ	天井吊型6馬力・ペア SZHP160AB	1	
14	3F第3研	室外機 三菱 型名(MPU-P80HA2)	1	

※No.1～13はダイキンエアコン

繁多川図書館・公民館空調設備保守点検仕様書

施設名称		所在地		連絡先
那覇市立繁多川図書館 那覇市繁多川公民館		那覇市繁多川4-1-38		917-3455 繁多川図書館
NO	場所	品名及び仕様	台数	保守内容
1	1階 図書室系統	PA-2 室外機型式 FDCP6801LX	6台	1 定期点検(2回) ・点検時期 5月～6月中、11月～3月中に各1回 ・室内機データ測定 (吹出し口温度測定等) ・室内空気吹出口洗浄 ・室外機データ測定 (電圧、電流等の測定) ・室内フィルター洗浄 ・室外機水洗い洗浄 2 簡易点検(3ヶ月毎に4回実施) 3 台風通過時室外機水洗い洗浄 4 緊急時対応(事故発生時等における 臨時的呼び出しへの速やかな対応) 5 2026年8月頃から空調設備更新工事が 入る予定(工事は一部屋ごとに行う) ※工事開始はズれる可能性もある
2	1階 事務室	AC-2 室外機型式 FDCVP801H	1台	
3	1階 閉架書庫	AC-6 室外機型式 FDCVP501H	1台	
4	1階 ロビー系統	PA-6 室外機型式 FDCP1601LX	2台	
5	2階 研修室系統	PA-3 室外機型式 FDCP2801LX	2台	
6	2階 実習室系統	PA-4 室外機型式 FDCP2241LX	2台	
7	2階 廊下、トイレ系統	PA-5 室外機型式 FDCP2241LX	3台	
8	2階 事務室	AC-1 室外機型式 FDCVP1121H	1台	
9	2階 休憩室(1)	AC-4 室外機型式 SRC28ZF	1台	
10	2階 休憩室(2)	AC-5 室外機型式 SRC22ZF	1台	
11	3階 ホワイエ系統	PA-4 室外機型式 FDCP2241LX	2台	
12	3階 和室(1)	AC-3 室外機型式 FDCVP451H	1台	
13	3階 和室(2)	AC-3 室外機型式 FDCVP451H	1台	
14	ホール系統	PA-1 室外機型式 PUHV-P280M-E 室外機型式 PUHV-P560M-E 室外機型式 PFAV-P1400-M-E-L	1台 2台 1台	