

仕 様 書

1 件 名 温水ボイラーの購入(真和志小学校)

2 明 細

No.	品名	基準物品			数量	仕様・付属品・その他
		メーカー	型番	サイズ		
1	真空式給湯温水機	株式会社日本 サーモエナー	HKSAN- 201HL	965×1,498×1,615mm	1	能力: 233kw(200,000Kcal/h) 最高使用圧力: 0.49Mpa 燃料: 灯油(26.2L/h) 燃料消費量は表示容量以下とする ボイラー効率: 92%以上 ボイラー効率は表示容量以上とする バーナモータ: インバーター制御(省エネ節電機能) 電源: 三相 200V 60Hz(0.45kw) 同等容量以下とする 付属機器: L型排気アダプター、感震器 遠隔リモコン

3 納品先 : 真和志小学校

4 その他

- (1) 既設ボイラーを撤去すること。(産業廃棄物処理も含める。)
- (2) 搬入設置費も含めること。(据付費、配管接続費、煙導加工費、電気工事費、基礎工事、保温工事)
- (3) 試運転調整後の引き渡しとする。(試運転調整費含む。)
- (4) 搬入設置等の日程については、真和志小学校単独調理場の栄養士と調整を行うこと。
- (5) 保証期間は1年とする。ただし、機器の構造・仕様・施工などの不備による不具合に関しては保証期間を過ぎても無償で対応すること。
- (6) 機器に不具合が生じた際は有資格者などを派遣し適切な処置を施すこと。
- (7) 既設オイルタンクを使用すること。
- (8) 那覇市火災予防条例等、関係条例等に違反しないよう注意すること。
- (9) 官公庁等諸手続きを行うこと。(諸官庁手数料含む。)

5 提出書類(納品後)

- (1) 搬入後(納品)写真
- (2) 取り扱い説明書
- (3) 物品検収書
- (4) 保証書

6 基準物品の変更

本入札は、基準物品による同等品入札である。基準物品を変更し同等品での入札参加を希望する場合は、令和8年5月1日(金)午後2時まで別に別添「同等品確認明細書」及び機器メーカーカタログ、図面等、機器の仕様がわかる資料を添えて学校給食課担当に提出し許可を受けること。

基準物品で入札に臨む場合は、同等品確認明細書の提出は不要。