

下水道放流ポンプ定期保守分解点検業務委託

仕 様 書

件 名 : 下水道放流ポンプ定期保守分解点検業務

場 所 : 南風原町字宮城安里又原 516-2

期 間 : 契約締結日から令和9年3月31日

内 容 : 下水道放流ポンプを分解・点検し、必要な修繕を行う。

ポンプ仕様 : メーカー/桜川ポンプ製水中ポンプ
型式 /U-2404AW

【内 容 詳 細】

- (1) 接続箱内ケーブル離線にて絶縁抵抗測定
- (2) クレーンにてポンプを引き上げ、ケーブル差込口開放、絶縁抵抗測定
- (3) 分解・点検のための工場搬入
- (4) モーター部分分解・点検
- (5) ポンプ部オイル点検
- (6) 仮組立・試運転
- (7) 各部清掃・整備、ケーシング等内面塗装
- (8) モーター部、ステーター（コイル）の洗浄・ワニス塗装
- (9) 新規パッキン・Oリングを使用し組立
- (10) 組立後、試運転確認
- (11) 外面塗装仕上げ・工場搬出
- (12) 現地クレーンにてポンプ据付・ケーブル接続、試運転
- (13) その他整備修繕に係ること

【費用の負担】

本作業に伴う手続き及びそれに要する費用は受注者の負担とする。

【写真撮影】

作業の工程が分かるよう、作業前、作業中、作業後の写真を撮影し整理すること。

【保険など】

作業及び安全に関して必要な保険は加入すること。