

令和8年度消防設備修繕
更新対象機器一覧

学校名	曙小学校
受信機	ニッタン 1PVO-(j)YnY 2020年製【更新対象外】 自火報19回線+防排煙7回線
放送設備	TOA FS-865 (20局/240W) 1990年製

学校名	小禄小学校
受信機	ホーチキ HAR-AA5020RZ 2021年製【更新対象外】 自火報30回線+防排煙8回線
放送設備	パナソニック WK-EK110 (10局/240W) 2011年製

学校名	神原中学校
受信機	(校舎) 能美防災 FCS128S 2009年製 自火報21回線+防排煙3回線 (体育館) 日信防災 BFAP129A 2000年製 自火報9回線
放送設備	(校舎) TOA EP-072 (30局/240W) 1984年製 (体育館) TOA ES-991 (10局/120W) 2000年製
備考	地区ベル停止機能付き 今回更新に伴い体育館系統を統合 体育館昇降機に自動停止連動追加 (別途)

令和8年度消防設備修繕
更新対象機器一覧

学校名	仲井真中学校
受信機	ホーチキ HAI-AS3515Z 1984年製 自火報31回線+防排煙7回線
放送設備	TOA EP-027 (18局/480W) 1984年製
備考	地区ベル停止機能付き

学校名	石嶺中学校
受信機	ホーチキ HAK-KS5020Z 1987年製 自火報39回線+防排煙11回線
放送設備	JVC PS-151B (15局/440W) 1987年製
備考	地区ベル停止機能付き

令和8年度消防設備修繕
更新対象校スピーカ容量

小緑小

スピーカ容量	3	6	15	20		
校舎1	34		2			
体育館	6					
校舎2	26		2			
こども園		4				
						合計
計	198	24	60	0	0	282

曙小

スピーカ容量	3	6	10	20		
校舎1階	36					
2階	20		2			
3階	11	1		3		
給食プール棟	5					
						合計
計	216	6	20	60	0	302

仲井真中

スピーカ容量	3	6	10	20	30	
校舎	67	15			1	
体育館	7	2	2		1	
柔道場	2					
						合計
計	228	102	20	0	60	410

石嶺中

スピーカ容量	3	6	5	15	20	30	
校舎	62		1	2		2	
体育館	3			1	2		
							合計
計	195	0	5	45	40	60	345

令和8年度消防設備修繕
更新対象校スピーカ容量

神原中

スピーカ容量	3	6	5	10	15	30	
校舎	57					2	
プール	2						
理科棟	17	6					
技術棟	6						
体育館	14		3	2	1		
							合計
計	288	36	15	20	15	60	434