

令和 8 年 8 月 14 日

「首里城正殿復元の機運醸成及び首里周遊促進事業(龍潭ライトアップ業務委託) プロポーザル審査」に係る質問への回答について

那 覇 市 長
(観 光 課)

回 答 書

業務名	首里城正殿復元の機運醸成及び首里周遊促進事業(龍潭ライトアップ業務委託)	
	質 問	回 答
	・施設電源の総容量と、個数(箇所)、他設備との電源との兼ね合いを教えてください。	・総容量：30A ・個数：予備(20A)が1か所 ・他設備との兼ね合い：トイレ電灯、ウォシュレット電源、弱电設備の電源
	・電線工事(別途受託者負担)は可能か。	・事業者が自ら電源を用意して仮設的に配線することは可能(許可申請は必要)です。
	・既設配電盤を使用する場合、電気料金は受託者で負担することとありますが、本事業の事業費として計上可能という認識で良いでしょうか？	・お見込みのとおりです。
	・既存の配電盤是那覇市が直接管理しているものですか？それとも指定管理等で事業者が管理しているものですか？その場合どこが管理しているものか教えてください。	・指定管理者(一般財団法人沖縄美ら島財団)が管理しています。