

資料11 電気・機械要求性能表

室名	電灯	コンセント	LAN/Wi-Fi					OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	非常 呼出	電波 時計	機械 警備	給水	給湯	ガス	空調	備考
	照度(Lx)		行政	統合 端末	教育	指定 管理	フリー		外線	内線												
(7) 精神障がい者地域生活支援センター																						
事務室	750以上 ○	20以上 ○	-	-	-	△	△	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○		
相談室	500以上 ○	2以上 ○	-	-	-	-	△	-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	○		
静養室(男)	300以上 ○	1以上 ○	-	-	-	-	△	-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	○		
静養室(女)	300以上 ○	1以上 ○	-	-	-	-	△	-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	○		
地域交流活動室兼訓練室	500以上 ○	4以上 ○	-	-	-	-	△	-	-	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○		
シャワー室	200以上 ○	1以上 ○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-		
倉庫	200以上 ○	1以上 ○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-		
基幹相談事務室	500以上 ○	4以上 ○	-	-	-	-	△	○	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○		
(8) 教育研究所																						
執務室	750以上 ○	○	-	-	△	-	△	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	○	教育系ネットワーク回線有
研究員室	500以上 ○	○	-	-	-	-	△	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
倉庫	200以上 ○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
会議・応接室	500以上 ○	○	-	-	-	-	△	-	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
(9) 多目的倉庫																						
多目的倉庫	200以上 ○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
(10) 共用部																						
エントランスホール	300以上 ○	○	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
トイレ(男女)	200以上 ○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	手洗い、スロップシnk設置 温水洗浄・暖房便座用コンセント 女性用トイレ騒音装置
バリアフリートイレ	200以上 ○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	○	-	-	-	手洗い、温水洗浄・暖房便座 オストメイト、ペーパーシート 騒音装置
廊下・階段	150以上 ○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
給湯室	300以上 ○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
守衛室	500以上 ○	○	-	-	-	△	△	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	各設備主装置
ごみ置き場	100以上 ○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
機械室	100以上 ○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	
展示スペース	300以上 ○	○	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダクトレール+スポットライト等

【凡例】○:設置(数量は機能に応じて設定) △:空配管対応