

資料11 電気・機械要求性能表

室名	電灯 照度(Lx)	コンセント	LAN/Wi-Fi					OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	非常 呼出	電波 時計	機械 警備	給水	給湯	ガス	空調	備考
			行政	統合 端末	教育	指定 管理	フリー		外線	内線												
(1) 真和志支所																						
真和志支所	執務室	750以上 155以上	○	△	-	-	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	統合端末3台は住基ネット専用回線(専用のポート有)
	受付・記載エリア 符合	500以上	○	-	-	-	-	△	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	
	書庫	200以上	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	
会議室	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
倉庫	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
(2) 中央公民館																						
事務室	750以上	○	△	-	-	△	△	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	○	中央公民館内の空調管理は全て事務室
会議室①	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
会議室②	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
和室①	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	押入れ・靴箱設置
和室②	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	押入れ・靴箱設置
オープンスペース	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
調理実習室	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	-	○	グリストラップ、調理台(流し台、IHヒーター、コンセントつき)、流し台設置
スタジオ	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
ホール	ホール	500以上	○	-	-	-	△	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
	舞台	500以上	○	-	-	-	△	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	ステージスポットライト設置 映像音響機器設置(調整卓)
	倉庫	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
倉庫	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
印刷室	500以上	○	△	-	-	△	-	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	
(4) 中央図書館																						
図書室	500以上	○	-	-	△	△	△	-	-	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	○	
閉架書庫	500以上	○	-	-	△	△	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	○	-	-	-	○	
事務室兼作業室	750以上	○	△	-	△	△	△	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	○	
(5) こども発達支援センター																						
事務室	750以上	○	△	-	-	△	△	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	○	
調理室	500以上	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	ミニキッチン(流し、IHヒーター)
指導訓練室①	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
指導訓練室②(PT用)	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
指導訓練室③(ST用)	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
指導訓練室④(ST用)	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
指導訓練室⑤(OT用)	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
指導訓練室⑥(OT用)	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
医務室	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
遊戯室①	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
遊戯室②	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
発達相談室①	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
発達相談室②	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
発達相談室③	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
静養室	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
資料室	500以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
トイレ	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	手洗い、スロップシンク設置 幼児用便器、シャワー 温水洗浄・暖房便座 女性用トイレ振音装置
園庭	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	
(6) 障がい者福祉センター																						
事務室	750以上	○ 30以上	-	-	-	△	△	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	○	
相談室①	500以上	○ 5以上	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
相談室②	500以上	○ 5以上	-	-	-	-	△	-	-	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-	○	
機能回復訓練室	500以上	○ 8以上	-	-	-	-	△	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	○	
作業室①	500以上	○ 6以上	-	-	-	-	△	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	○	
作業室②	300以上	○ 6以上	-	-	-	-	△	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	○	
社会適応訓練室	500以上	○ 8以上	-	-	-	-	△	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	○	
入浴室	200以上	○ 3以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	機械浴機器
電気釜	500以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	電気釜
訓練用廊下(屋外)	150以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トイレ	200以上	○ 4以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	○	-	-	-	手洗い、スロップシンク設置 温水洗浄・暖房便座 女性用トイレ振音装置
倉庫	200以上	○ 2以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	

資料11 電気・機械要求性能表

室名	電灯 照度(Lx)	コンセント	LAN/Wi-Fi					OA フロア	電話		TV 受信設備	館内 放送	緊急 放送	映像 音響	非常 呼出	電波 時計	機械 警備	給水	給湯	ガス	空調	備考
			行政	統合 端末	教育	指定 管理	フリー		外線	内線												
(7) 精神障がい者地域生活支援センター																						
事務室	750以上	○	-	-	-	△	△	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○		
相談室	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○		
静養室(男)	300以上	○	-	-	-	-	△	-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	○		
静養室(女)	300以上	○	-	-	-	-	△	-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	○		
地域交流活動室兼訓練室	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○		
シャワー室	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	
倉庫	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
基幹相談事務室	500以上	○	-	-	-	-	△	○	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	○		
(8) 教育研究所																						
執務室	750以上	○	-	-	△	-	△	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○	教育系ネットワーク回線有	
研究員室	500以上	○	-	-	-	-	△	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○		
倉庫	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
会議・応接室	500以上	○	-	-	-	-	△	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○		
(9) 多目的倉庫																						
多目的倉庫	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
(10) 共用部																						
エントランスホール	300以上	○	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		
トイレ(男女)	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-	手洗い、スロップシンク設置 温水洗浄・暖房便座用コンセント 女性用トイレ擬音装置	
バリアフリートイレ	200以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	手洗い、温水洗浄・暖房便座 オストメイト、ベビーシート 擬音装置	
廊下・階段	150以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-		
給湯室	300以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-		
守衛室	500以上	○	-	-	-	△	△	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○	各設備主装置	
ごみ置き場	100以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-		
機械室	100以上	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	-	-	-		
展示スペース	300以上	○	-	-	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ダクトレールナースポットライト等	

【凡例】○:設置(数量は機能に応じて設定) △:空配管対応