防 火 設 備 リ ス ト （ 成 果 版 ）

【場所】那覇市役所本庁舎

階	防火設備番号	設置場所	点検結果			備考欄（要是正点検番号等）
			指摘なし	要是正	既存不適格	
1	防火扉①	西側階段室	○			
1	防火扉②	○○室前廊下		○		(1)、(3)
2	防火扉①	西側階段室	○			
2	防火扉②	○○室前廊下		○		(1)、(3)
1	防火ｼｬｯﾀｰ①	東側階段室			○	危害防止装置なし
1	防火ｼｬｯﾀｰ②	○○室前吹き抜け	○			(1)、(9)
2	防火ｼｬｯﾀｰ③	東側階段室			○	危害防止装置なし
2	防火ｼｬｯﾀｰ④	○○室前吹き抜け	○			(1)、(9)