数値記録表：防火扉
作動の状況（運動エネルギーと閉鎖力の測定）

【場所】那覇市役所本庁舎　　※色つきセルは計算式が組まれているため、原則入力不可とします。　　記録年月日：令和6年　月　日

階	防火設備番号及び、設置場所	運動エネルギー10J（J：ジュール）以下								閉鎖力（N：ニュートン）以下			検査結果
		W	H	kg	開角(°)	秒	測定値	基準値	結果	測定値	基準値	結果	指摘：有（内容）・無
1	防火扉①　北側階段室	0.85	2.00	68.0	180	5.0	9.7	10	○	130	150	○	無
1	防火扉②　南側階段室	1.00	2.20	88.0	90	4.0	6.8	10	○	110	150	○	無
1	防火扉③　職員室前廊下	1.80	2.20	158.4	90								有：不作動