

令和4年6月15日

入札参加希望者様

那覇市職員厚生会事務局

回 答 書

業 務 名		那覇市職員厚生会館空調更新工事業務委託（設計）
質 問		回 答
1	室外機FGHP-201系統は本工事対象外(別途工事)でよろしいですか。	ご認識の通りです。
2	更新機器も既設機器と同じガス式として考えてよろしいですか。	ご認識の通りです。