

仕様書(案)

1 件名

真空冷却機入替(小禄学校給食センター)

2 明細

| 品名 | 基準物品 | | 数量 | 仕様・付属品・その他 |
|-------|------|----------|----|--|
| | メーカー | 型番 | | |
| 真空冷却機 | 三浦工業 | CH-180RK | 1 | <ul style="list-style-type: none">・冷却能力：180kg 90℃→10℃ (約15分/回)・缶内寸法：1,145×800×1,360mm (有効寸法)・本体材質：ステンレス・扉開方：手動スライド式・電源：3相200V 3.68kw・蒸気：130kg/h (蒸気圧：給蒸時0.2～0.25MPa)・給水：最大190/分 (水動圧：通水時0.15～0.4MPa)・機能：温度センサー・圧力保持制御機能 除圧機能・殺菌機能付き【チラー(冷水装置) UWAA500AHR(20HP)】・沖縄塩害塗装仕様・冷却能力：50kw・外形寸法：930×765×1660mm (2台セット) ※親機、子機・電源：3相200V 16.2kw |

3 納品先

小禄学校給食センター

4 その他

- ・既設設備等(チラーや配管)の撤去、廃棄処分費を含む。
- ・給水・排水・蒸気配管工事、電源接続工事、信号線接続、現場搬入設置費を含む。
- ・チラーは既存機器と同じ位置(屋外)に設置すること。
- ・配管には断熱保温材を施すこと。
- ・重機(クレーン等)の使用においては安全面に十分に注意して作業を行うこと。
- ・周辺住民に配慮しクレーン設置場所の道路使用許可を申請し作業を行うこと。
- ・試運転調整後の引き渡しとする。
- ・搬入設置等の日程については、小禄学校給食センターと調整を行うこと。
- ・保証期間は1年とする、ただし機器の構造・仕様・施工などの不備による不具合に関しては、保証期間を過ぎても無償で対応すること。
- ・機器に不具合が生じた際は有資格者などを派遣し、適切な処置を施すこと。

5 基準物品の変更

本入札は、基準物品による同等品入札である。基準物品を変更し同等品での入札参加を希望する場合は、次の提出期限までに別紙「同等品確認明細書」及び機器メーカーカタログ、図面等、機器の仕様が変わる資料を添えて小禄学校給食センター(担当：多和田)に提出し許可を受けること。

提出期限：令和6年4月19日(金)午後2時