

令和4年10月26日

入札参加希望者 様

那覇市職員厚生会

質問及び回答

工事名		那覇市職員厚生会空調設備更新工事
No	質問	回答
1	室内外機取替えに伴う、冷媒管・ドレン管（保温含む）の数量について、1台につき約1mずつ必要か？	必要です
2	たわみ縫手の保温工事が必要か？	保温材（GW25t）必要です
3	多目的ホールのリモコン位置は、既設・新設、同じ場所になるか？	管理室と同じです
4	ロビー系統の空調機、熱交換器のリモコンの取付位置はどこか？	管理室です
5	新設リモコン線の種類は何か？	EM-C E E 1.25-2C です