

令和6年3月14日

入札参加希望者 様

那覇市長
(平和交流・男女参画課)

「ともかぜ振興会館設備保守点検業務」に関する質問に対する回答につきましては、次のとおりです。

質問内容	回 答
消防設備保守点検業務に 非常用発電機点検：年1回とありますが、点検仕様についてご教示ください。 (通常弊社ではメーカー使用に基づく1年点検を行っております。)	当会館の消防設備、非常用発電機につきましては 原動機(製造者ヤンマー、形式等4TNE84T—GH2) 発電機(製造者オーハツ株、形式等FDB・OS—325) 蓄電池設備(製造者GSYUASA、形式等REH24—12)を使用しております。 点検に際しましては、メーカー仕様に基づく点検をお願いいたします。