

令和 6 年 12 月 20 日

入札参加希望者 各位

那覇市総務部
管 財 課 長

那覇市役所本庁舎市長室及び応接室空調機取替修繕に係る制限付一般競争入札に関する
入札参加希望者からの質問に対する回答につきましては、次のとおりです。

No.	項目	質問内容	回答
1	別紙 1 注意事項	室外機据付の防振架台も取替と考 えてよろしいでしょうか。	室外機据付の防振架台の取 替または防振ゴムで騒音や 振動対策は行うようにして ください。