

空 調 機 器 一 覧 表

No.	機器名称	参考品番	仕様	台数	設置場所
1	パッケージ型空調機	[室内機] CS-P112UG [室外機] CS-P112CK	形式：4方向天井埋込カセット型 冷房能力：11.2kw 暖房能力：12.5kw 電源：3Φ200v	5	第1会議室（2階） トレーニング室
2	パッケージ型空調機	[室内機] CS-P63UJ [室外機] CU-P63XJ	形式：4方向天井埋込カセット型 冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw 電源：3Φ200v	4	第2、第3会議室（2階）
3	集中コントローラー	CZ-10ESMA	電源：1Φ100v 制御台数：25台以上	1	事務室（1階）

【共通事項】

1. 室外機主要部材及びケーシング内外両面については対円処理を施すものとする。
室外機フィンについては耐食面処理を施す。（保護期間5年間、フィンは除く）
2. 室外機基盤についてはヤモリ対策品とする。
3. 室外機の据付固定金具類はステンレス製とする。
4. 室外機は転倒防止用ステンレスワイヤー（6mm以上）を設ける。
5. 空調機はグリーン購入法適合品とし、冷媒は新冷媒とする。
6. 室内機についてはドレンアップメカ付属とする。
7. 冷房能力はJIS条件時とする。

【注記事項】

1. 冷媒管、ドレン管については既設再利用とする。
2. 既設冷媒管については管内洗浄を施すものとする。
3. 回収した冷媒については「フロン排出抑制法」に準拠し適切に処理する。
4. 電気ケーブル、制御ケーブル（内機・外機）についても既設再利用とする。
5. 集中コントローラーへの制御配線については既設再利用とする。
また、既設集中コントローラーで管理している1階部分の空調機器（ナショナル製10台）についても、新規集中コントローラーで管理できるものとする。