

那覇市公告第 377 号
令和 7 年 8 月 5 日

公告の訂正について

令和 7 年 8 月 1 日付け那覇市公告第 365 号「那覇市地域学校連携施設空調機取替修繕（城南小学校）に係る制限付一般競争入札（事後審査型）の実施について」で公告した制限付一般競争入札について、下記のとおり訂正があるので公告する。

那覇市長 知念 寛



記

- 1 件 名 那覇市地域学校連携施設空調機取替修繕（城南小学校）に係る
制限付一般競争入札（事後審査型）
- 2 訂正内容 特記仕様書 空調機器一覧表 【共通事項】 への追記
【訂正前】記載なし
【訂正後】8. 室外機設置場所までの電源線配線工事を行うものとする。

空 調 機 器 一 覧 表

No.	機器名称	参考品番	仕様	台数	設置場所
1	パッケージ型空調機	[室内機] FHP224DB [室外機] RZRP224BA	形式：天井吊型 冷房能力：20.0kw 暖房能力：22.4kw 電源：3相200v	1	地域学校連携施設 和室側のフロア ※和室内ではない
2	パッケージ型空調機	[室内機] FHP160FB [室外機] RZRP160BY	形式：天井吊型 冷房能力：14.0kw 暖房能力：16.0kw 電源：3相200v	1	地域学校連携施設 配膳室側のフロア

【共通事項】

1. 室外機主要部材及びケーシング内外両面については対円処理を施すものとする。
室外機フィンについては耐食面処理を施す。（保護期間5年間、フィンは除く）
2. 室外機基盤についてはヤモリ対策品とする。
3. 室外機の据付固定金具類はステンレス製とする。
4. 室外機は転倒防止用ステンレスワイヤー（6mm以上）を設ける。
5. 空調機はグリーン購入法適合品とし、冷媒は新冷媒とする。
6. 室内機についてはドレンアップメカ付属とする。
7. 冷房能力はJIS条件時とする。
8. 室外機設置場所までの電源線配線工事を行うものとする。

【注意事項】

1. 既設の室内機（天井埋め込み型）及び室外機（屋上に設置）について、撤去は不要とする。