

那覇市安謝福祉複合施設非常用発電機修繕仕様書

1. 件名：那覇市安謝福祉複合施設非常用発電機修繕

2. 履行場所：那覇市安謝福祉複合施設

3. 履行期間：契約の日から令和8年3月31日まで

4. 修繕内容：非常用発電機の部品交換及びオーバーホール修繕

- ・潤滑油 20L 缶×4缶
- ・クーラント 18L 缶
- ・Vベルト、オイルフィルター、燃料フィルター
- ・蓄電池 HS-200E (処分蓄電池 13Kg×12個)
- ・燃料タンク 鋼鉄製 390L
- ・燃料配管 15A 5.5m 黒
- ・燃料移送ポンプ 200V 0.4KW

※ 既設設備の撤去・処分費、施工・点検整備費、雑消耗品費、その他本修繕に必要な経費一式を含む。

※ 試運転調整後の引き渡しとする。

※ 搬入設置等の作業日程（特に、非常用発電機の使用停止期間）については、設置先の安謝福祉複合施設事業者と調整・周知をすること。

※ 設置後、非常用発電機の使用方法などを安謝福祉複合施設事業者等へ説明すること。

※ 本仕様書によるほか、労働基準法、労働安全衛生法及び電気事業法等、関係諸法規に従い、安全確保の上、業務を実施すること。

※ 本仕様書に明記されていない事項、または本仕様書により難い場合が生じたときは、発注者と協議の上決定すること。

5. 提出書類

- ・着手届
- ・現場責任者等届
- ・修繕写真3部（施工前、施工中、施工後）
- ・点検試験記録3部
- ・完成届
- ・その他発注者が指示するもの