

判定一覧統計資料 (防火シャッター)

【業務委託名】 令和〇年度_那覇市役所本庁舎防火設備定期点検業務委託

※凡例： ○ ← 指摘なし、 × ← 要是正、 △ ← 要是正（既存不適格）

番号	検 査 項 目		検査事項	検査結果
				1
				那覇市役所本庁舎
(1)	防火 シャッ ター	設置場所の周囲状況	閉鎖の障害となる物品の放置の状況	○
(2)		駆動装置	軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び 開閉機の取付けの状況※	○
(3)			スプロケットの設置の状況※	×
(4)			軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプ ロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況	○
(5)			ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及 び損傷の状況	○
(6)		カーテン部	スラット及び座板の劣化等の状況	○
(7)			吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況	×
(8)		ケース	劣化及び損傷の状況	○
(9)		まぐさ及びガイド レール	劣化及び損傷の状況	○
(10)		危害防止装置	危害防止装置用連動中継器の配線の状況	○
(11)			危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状 況	○
(12)			危害防止装置用予備電源の容量の状況	△
(13)			座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の 状況	○
(14)			作動の状況	○
(15)	連動機 構	煙感知器、熱煙複合 式感知器及び熱感知 器	設置位置	○
(16)			感知の状況	○
(17)		温度ヒューズ装置	設置の状況	○
(18)		連動制御器	スイッチ類及び表示灯の状況	○
(19)			結線接続の状況	○
(20)			接地の状況	○
(21)			予備電源への切り替えの状況	○
(22)		連動機構用予備電源	劣化及び損傷の状況	×
(23)			容量の状況	○
(24)		自動閉鎖装置	設置の状況	○
(25)		手動閉鎖装置	設置の状況	○
(26)	総合的な作動の状況		防火シャッターの閉鎖の状況	×
(27)			防火区画の形成の状況	○
※要是正及び、要是正（既存不適格）の 防火シャッター番号、検査項目番号を記入する。 防火シャッター番号は、 ・ 防火設備リスト（成果版） ・ 検査結果図 ・ 関係写真 ・ 防火設備写真帳 に記載の番号と整合するよう作成すること。			例） ・ S S ① (3) ・ S S ② (7) ・ S S ③ (12) ・ S S ④ (22) ・ S S ④ (26)	・ S S ① (3) ・ S S ② (7) ・ S S ③ (12) ・ S S ④ (22) ・ S S ④ (26)