

別表(第5条関係)

## 那覇市消防局

### 公表違反対象物一覧表（西消防署管内）

	防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署 (分署、出張所)	備考
			違反指導事項	該当法令等の条項	違反の位置等			
1	門口アパート	宇栄原3丁目27番52号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成31年2月20日	小禄出張所	
2	平良氏店舗兼住宅	小禄785・791番地	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年12月16日	小禄南出張所	
3	鏡原アパート	鏡原町13番11号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月15日	小禄出張所	
4	東町ビル	東町11番19号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月17日	西消防署	
5	赤嶺氏店舗兼共同住宅	小禄911番地	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月28日	小禄南出張所	
6	GNN2ビル	松山1丁目13番6号	屋内消火栓設備の未設置	令第11条第1項	防火対象物全体	令和7年3月17日	西消防署	
7	ホテルモーリアクラシック沖縄	港町4丁目3番27号	スプリンクラー設備の機能不全	令第11条第2項	設備の主たる機能の消失	令和7年6月20日	安謝出張所	
8	マンション宮城	赤嶺2丁目11番20号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年11月1日	小禄出張所	
9	金城ビル	赤嶺1丁目5番14号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年11月10日	小禄出張所	
10	かふう舎	鏡原町30番7号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年11月27日	小禄出張所	
11	桃原アパート	鏡原町34番1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年12月10日	小禄出張所	
12	新垣住宅	鏡原町27番7号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年12月19日	小禄出張所	

備考 公表違反対象物の数により、行を追加又は削除することができる。