

那覇市消防局

公表違反対象物一覧表(西消防署管内)

	防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署 (分署、出張所)	備考
			違反指導事項	該当法令等の条項	違反の位置等			
1	門口アパート	宇栄原3丁目27番52号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成31年2月20日	小禄出張所	
2	プリシード泉崎	泉崎1丁目17番16号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和5年8月28日	西消防署	
3	協春アパート	西1丁目7番7号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年1月22日	西消防署	
4	比嘉住宅	松山1丁目18番13号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年4月4日	西消防署	
5	平良氏店舗兼住宅	小禄785・791番地	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年12月16日	小禄南出張所	
6	プランビル小禄	小禄320番地の2	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月4日	小禄南出張所	
7	TSUTAYA小禄店	田原1丁目3番1号	屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備の未設置	令第11条第1項、令第12条第1項	防火対象物全体	令和7年1月15日	小禄出張所	
8	鏡原アパート	鏡原町13番11号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月15日	小禄出張所	
9	東町ビル	東町11番19号	屋内消火栓設備及び自動火災報知設備の未設置	令第11条第1項、令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月17日	西消防署	
10	赤嶺氏店舗兼共同住宅	小禄911番地	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月28日	小禄南出張所	
11	GNN2ビル	松山1丁目13番6号	屋内消火栓設備の未設置	令第11条第1項	防火対象物全体	令和7年3月17日	西消防署	

備考 公表違反対象物の数により、行を追加又は削除することができる。