

別表(第5条関係)

那覇市消防局

公表違反対象物一覧表（中央消防署管内）

	防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署 (分署、出張所)	備考
			違反指導事項	該当法令等の条項	違反の位置等			
1	睦橋商店街(水上店舗第1街区)	牧志3丁目1番1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成30年11月5日	神原分署	
2	水上店舗第3街区	牧志3丁目4番1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成30年11月29日	神原分署	
3	ちとせ商店街(1工区・2工区)	松尾2丁目10番20号	屋内消火栓設備の未設置 自動火災報知設備の未設置	令第11条第1項 令第21条第1項	防火対象物全体	令和元年4月1日	神原分署	
4	ちとせ商店街(3工区)	松尾2丁目10番20号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和元年4月1日	神原分署	
5	よへなビル	牧志3丁目3番7号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和4年10月7日	神原分署	
6	あじまあ南西ビル	銘苅1丁目10番12号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和5年12月8日	中央消防署	
7	アルファビル	首里末吉町3丁目44番7号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年1月31日	中央消防署	
8	コーポ知念	首里儀保町2丁目6番	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年3月29日	中央消防署	
9	眞榮城ビル	字銘苅323番地1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年4月11日	中央消防署	
10	眞榮城事務所兼住宅	真嘉比2丁目37番1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年12月27日	中央消防署	
11	田原ビル	安里388番地52	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月17日	中央消防署	
12	梅村ビル	安里1丁目4番15号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年3月22日	神原分署	
13	新天地ビル・ジローマンション	牧志3丁目4番14号・牧志3丁目4番12号	自動火災報知設備の機能不全 屋内消火栓の機能不全	令第21条第1項 令第11条第1項	設備の主たる機能の喪失	令和7年6月16日	神原分署	

備考 公表違反対象物の数により、行を追加又は削除することができる。