

那覇市消防局

公表違反対象物一覧表（西消防署管内）

	防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署 (分署、出張所)	備考
			違反指導事項	該当法令等の条項	違反の位置等			
1	門口アパート	宇栄原3丁目27番52号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成31年2月20日	小禄出張所	
2	プリシード泉崎	泉崎1丁目17番16号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和5年8月28日	西消防署	
3	比嘉住宅	松山1丁目18番13号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年4月4日	西消防署	
4	平良氏店舗兼住宅	小禄785・791番地	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年12月16日	小禄南出張所	
5	プランビル小禄	小禄320番地の2	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月4日	小禄南出張所	
6	TSUTAYA小禄店	田原1丁目3番1号	屋内消火栓設備及びスプリンクラー設備の未設置	令第11条第1項、令第12条第1項	防火対象物全体	令和7年1月15日	小禄出張所	
7	鏡原アパート	鏡原町13番11号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月15日	小禄出張所	
8	東町ビル	東町11番19号	屋内消火栓設備及び自動火災報知設備の未設置	令第11条第1項、令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月17日	西消防署	
9	赤嶺氏店舗兼共同住宅	小禄911番地	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和7年1月28日	小禄南出張所	
10	GNN2ビル	松山1丁目13番6号	屋内消火栓設備の未設置	令第11条第1項	防火対象物全体	令和7年3月17日	西消防署	
11	オロックス那覇	小禄1丁目1番1号	屋内消火栓設備の機能不全	令第11条第1項	設備の主たる機能の消失	令和7年6月12日	小禄南出張所	
12	ホテルモーリアクラシック沖縄	港町4丁目3番27号	スプリンクラー設備の機能不全	令第11条第2項	設備の主たる機能の消失	令和7年6月20日	安謝出張所	

備考 公表違反対象物の数により、行を追加又は削除することができる。