

那覇市消防局

公表違反対象物一覧表（西消防署管内）

|    | 防火対象物の名称       | 防火対象物の所在地    | 違反の内容                 |                   |             | 公表日        | 所轄消防署<br>(分署、出張所) | 備考 |
|----|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------|-------------------|----|
|    |                |              | 違反指導事項                | 該当法令等の条項          | 違反の位置等      |            |                   |    |
| 1  | 門口アパート         | 宇栄原3丁目27番52号 | 自動火災報知設備の未設置          | 令第21条第1項          | 防火対象物全体     | 平成31年2月20日 | 小禄出張所             |    |
| 2  | プリシード泉崎        | 泉崎1丁目17番16号  | 自動火災報知設備の未設置          | 令第21条第1項          | 防火対象物全体     | 令和5年8月28日  | 西消防署              |    |
| 3  | 比嘉住宅           | 松山1丁目18番13号  | 自動火災報知設備の未設置          | 令第21条第1項          | 防火対象物全体     | 令和6年4月4日   | 西消防署              |    |
| 4  | 平良氏店舗兼住宅       | 小禄785・791番地  | 自動火災報知設備の未設置          | 令第21条第1項          | 防火対象物全体     | 令和6年12月16日 | 小禄南出張所            |    |
| 5  | プランビル小禄        | 小禄320番地の2    | 自動火災報知設備の未設置          | 令第21条第1項          | 防火対象物全体     | 令和7年1月4日   | 小禄南出張所            |    |
| 6  | 鏡原アパート         | 鏡原町13番11号    | 自動火災報知設備の未設置          | 令第21条第1項          | 防火対象物全体     | 令和7年1月15日  | 小禄出張所             |    |
| 7  | 東町ビル           | 東町11番19号     | 屋内消火栓設備及び自動火災報知設備の未設置 | 令第11条第1項、令第21条第1項 | 防火対象物全体     | 令和7年1月17日  | 西消防署              |    |
| 8  | 赤嶺氏店舗兼共同住宅     | 小禄911番地      | 自動火災報知設備の未設置          | 令第21条第1項          | 防火対象物全体     | 令和7年1月28日  | 小禄南出張所            |    |
| 9  | GNN2ビル         | 松山1丁目13番6号   | 屋内消火栓設備の未設置           | 令第11条第1項          | 防火対象物全体     | 令和7年3月17日  | 西消防署              |    |
| 10 | オロックス那覇        | 小禄1丁目1番1号    | 屋内消火栓設備の機能不全          | 令第11条第1項          | 設備の主たる機能の消失 | 令和7年6月12日  | 小禄南出張所            |    |
| 11 | ホテルモーリアクラシック沖縄 | 港町4丁目3番27号   | スプリンクラー設備の機能不全        | 令第11条第2項          | 設備の主たる機能の消失 | 令和7年6月20日  | 安謝出張所             |    |

備考 公表違反対象物の数により、行を追加又は削除することができる。