

別表(第5条関係)

那覇市消防局

公表違反対象物一覧表(中央消防署管内)

	防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署 (分署、出張所)	備考
			違反指導事項	該当法令等の条項	違反の位置等			
1	陸橋商店街	牧志3丁目1番1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成30年11月5日	神原分署	
2	水上店舗第3街区	牧志3丁目4番1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成30年11月29日	神原分署	
3	ちとせ商店街(1工区・2工区)	松尾2丁目10番20号	屋内消火栓設備の未設置 自動火災報知設備の未設置	令第11条第1項 令第21条第1項	防火対象物全体	令和元年4月1日	神原分署	
4	ちとせ商店街(3工区)	松尾2丁目10番20号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和元年4月1日	神原分署	
5	張氏住宅兼店舗	松尾2丁目24番20号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和4年10月17日	神原分署	
6	高良ビル	松尾2丁目24番14号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和4年10月29日	神原分署	
7	よへなビル	牧志3丁目3番7号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和4年10月7日	神原分署	
8	サンワビル	牧志3丁目1番20号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和4年12月22日	神原分署	
9	すずらん保育園	三原1丁目23番25号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	建物1, 3, 4階部分	令和5年3月27日	神原分署	
10	たまき歯科医院店舗及び共同住宅	松尾2丁目3番7号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和5年4月3日	神原分署	
11	三原内科クリニック	三原2丁目30番5号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和5年6月1日	神原分署	
12	呉服の丸千	牧志3丁目6番45号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和5年6月29日	神原分署	
13	ネオブランニング	おもろまち3丁目7番10号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和5年10月7日	中央消防署	
14	あじまあ南西ビル	銘苅1丁目10番12号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和5年12月8日	中央消防署	
15	アルファビル	首里末吉町3丁目44番7号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年1月31日	中央消防署	
16	ダイドウハウス	字大道48-3	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和6年3月10日	中央消防署	
17	コーポ知念	首里儀保町2丁目6番	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成36年3月29日	中央消防署	
18	眞榮城ビル	字銘苅323番地1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成36年4月11日	中央消防署	
19	まるみつ末吉ビル	古島2丁目29番5号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成36年4月12日	中央消防署	

備考 公表違反対象物の数により、行を追加又は削除することができる。