

別表(第5条関係)

## 那覇市消防局

### 公表違反対象物一覧表(中央消防署管内)

	防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	所轄消防署 (分署、出張所)	備考
			違反指導事項	該当法令等の条項	違反の位置等			
1	当間アパート	字国場1185番地6	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成30年4月1日	国場出張所	
2	睦橋商店街	牧志3丁目1番1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成30年11月5日	神原分署	
3	水上店舗第3街区	牧志3丁目4番1号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成30年11月29日	神原分署	
4	ちとせ商店街(1工区・2工区)	松尾2丁目10番20号	屋内消火栓設備の未設置 自動火災報知設備の未設置	令第11条第1項 令第21条第1項	防火対象物全体	平成31年4月1日	神原分署	
5	ちとせ商店街(3工区)	松尾2丁目10番20号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	平成31年4月1日	神原分署	
6	崎浜氏住宅兼一部店舗	楚辺1丁目3番21号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和元年12月23日	神原分署	命令発動中
7	村吉住宅兼店舗	松尾2丁目11番28号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和2年7月15日	神原分署	
8	サニーパートナーNAKAIMA	仲井真290番地の1	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和2年8月7日	国場出張所	
9	高嶺アパート	壺屋1丁目32番9号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和2年12月15日	神原分署	
10	(株)マコト冷熱	字仲井真363-1	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和3年1月12日	国場出張所	
11	仲宗根アパート	寄宮2丁目34番24号	自動火災報知設備の未設置	令第21条第1項	防火対象物全体	令和3年6月17日	神原分署	

備考 公表違反対象物の数により、行を追加又は削除することができる。