

那覇市新都心公園・水のみち「待ち合わせのある風景」
トイレ・ベンチ デザインコンペティション

回 答 書

2019.08.21

| 質 問 | 回 答 |
|---|--------------------------------------|
| 1. 応募登録について一人の応募者が複数の作品案を提出することが可能でしょうか？ | 不可とします。一応募者一件でお願いします。 |
| 2. 代表者として応募登録したものが別の応募者の連名者として応募登録することは可能でしょうか？ | 不可とします。連名者も含めて、一応募者一件でお願いします。 |
| 3. 敷地のCADデータを提供していただくことは可能でしょうか？ | 応募登録完了通知メールにCADデータを添付し配布します。 |
| 4. 応募要件の条件①、②を両方満たしている場合、同じ事務所内から複数応募することは可能でしょうか | 同じ事務所から複数応募は可能です。ただし、一応募者一件の応募となります。 |

2019.09.03

| 質 問 | 回 答 |
|--|------------------------------|
| 5. 図面データについて、CADデータで頂くことは可能でしょうか。 | 応募登録完了通知メールにCADデータを添付し配布します。 |
| 6. 図面にある休憩所の東屋ですが、現地では撤去されている状態ですが、これから新しく設置するのでしょうか。それとも撤去のままなのでしょうか。 | 設置を予定しています。 |

| | |
|--|--|
| 7. 参考画像などの使用は可能なのでしょうか。 | 別添資料1にある画像の使用は可能です。 |
| 8. (2) 基本要件にある「樹木の撤去は極力避け」について、トイレ計画可能範囲内、又は範囲外への移植は可能でしょうか。 | 移植は可能です。 |
| 9. 男子用小便器×2の内、手すり付きは一つでよろしいでしょうか。 | 一つで計画してください。 |
| 10. ユニバーサルデザインに基づいた器具であれば、壁掛小便器を採用してもよろしいでしょうか。 | 別添資料1のP9でステンレス製の床置きとしておりますが、ステンレス製で、福祉のまちづくり条例等に適合する器具であれば、壁掛小便器でも可とします。 |
| 11. 災害時対応策としての地下ピットや発電機、井戸などの設置については、那覇市との協議の上で設置することを前提として、トイレ本体工事費に含めず別途発注とするとの認識でよろしいでしょうか。 | 災害時対応策としての地下ピット等については、必須条件ではなく、例として挙げております。提案する場合は、トイレ本体工事費に含めるものとします。なお、防災機能については、その内容によって設置が可能か実施設計で協議し、検討を行います。 |
| 12. 建物高さに関する規定や制限はありますか。 | 本計画地は、地区計画や景観計画による建築物の高さ制限はございません。建築基準法の範囲内となります。 |
| 13. 本計画の建物は、地区計画の対象でしょうか。 | 地区計画の対象となります。 |