

○那覇市浄化槽取扱要綱

改正案	現行
那覇市浄化槽取扱要綱	那覇市浄化槽取扱要綱
<p>(目的)</p> <p>第 1 条 この要綱は、浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号。以下「法」という。）、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）及び沖縄県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和 62 年沖縄県条例第 14 号。以下「条例」という。）に定めるほか、浄化槽の設置及び関係者の責務等に関し必要な事項を定めることにより、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。</p> <p>(用語の定義)</p> <p>第 2 条 この要綱において、用語の定義は、法、建築基準法及び条例に定めるところによる。</p> <p>(設置等の届出)</p> <p>第 3 条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする場合の届出等は、それぞれ次によるものとする。</p> <p>(1) 法に基づく場合、</p> <p>ア 法第 5 条第 1 項の規定に基づく浄化槽の設置届出及び変更の届出は、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令（昭和 60 年</p>	<p>(目的)</p> <p>第 1 条 この要綱は、浄化槽法(昭和 58 年法律第 43 号。以下「法」という。）、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)及び沖縄県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和 62 年沖縄県条例第 14 号。以下「条例」という。)に定めるほか、浄化槽の設置及び関係者の責務等に関し必要な事項を定めることにより、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。</p> <p>(用語の定義)</p> <p>第 2 条 この要綱において、用語の意義は、法、建築基準法及び条例に定めるところによる。</p> <p>(設置等の届出)</p> <p>第 3 条 浄化槽を設置し、又は変更しようとする場合の届出等は、それぞれ次によるものとする。</p> <p>(1) 法に基づく場合</p> <p>ア 法第 5 条第 1 項の規定に基づく浄化槽の設置届出及び変更の届出は、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和 60 年 9</p>

改正案	現行
<p>9月27日厚生省・建設省令第1号)で定める様式によるものとする。</p> <p>イ 浄化槽設置(変更)届出書は、市長に3部提出するものとする。この場合において、市長は受理後、浄化槽設置(変更)届出書に受理印を押印し、その1部を設置者に返却するとともに、1部を特定行政庁に遅滞なく送付するものとする。</p> <p>(2) 建築基準法に基づく場合</p> <p>ア 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請、同法第6条の2第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請又は、同法第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画通知をする場合は、建築確認申請書又は計画通知書に浄化槽設置(変更)計画書(様式第1号)を3部添付するものとする。この場合において、建築主事又は指定確認検査機関は、建築基準法第93条第5項の規定に基づく市長への通知(様式第2号)にその1部を添付するものとする。</p> <p>イ 市長は、アに掲げる通知による浄化槽設置(変更)計画について、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認める場合は、建築主事又は指定確認検査機関に遅延なく意見書を送付するものとする。</p>	<p>9月27日厚生省・建設省令第1号)で定める様式によるものとする。</p> <p>イ 浄化槽設置(変更)届出書は、市長に3部提出するものとする。この場合において、市長は受理後、浄化槽設置(変更)届出書に受理印を押印し、その1部を設置者に返却するとともに、1部を特定行政庁に遅滞なく送付するものとする。</p> <p>(2) 建築基準法に基づく場合</p> <p>ア 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請、同法第6条の2第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は、同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画通知をする場合は、建築確認申請書又は計画通知書に浄化槽設置(変更)計画書(様式第1号)を3部添付するものとする。この場合において、建築主事又は指定確認検査機関は、建築基準法第93条第5項の規定に基づく市長への通知(様式第2号)にその1部を添付するものとする。</p> <p>イ 市長は、アに掲げる通知による浄化槽設置(変更)計画について、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認める場合は、建築主事又は指定確認検査機関に遅滞なく意見書を送付するものとする。</p>

改正案	現行
<p>ウ 建築基準法に基づき、建築確認を受けた後、建築工事完了までの期間中に浄化槽を設置又は変更しようとする者は、浄化槽設置(変更)計画書3部を建築主事又は指定確認検査機関に提出するものとする。この場合の事務取扱いは、ア及びイの規定を準用する。</p> <p>(3) 添付書類</p> <p>浄化槽設置(変更)届出書及び浄化槽設置(変更)計画書には、次の書類及び図面を添付するものとする。なお、浄化槽の構造図、仕様書及び処理工程図(変更がある場合には変更後のもの)を添付するものとし、その他の変更の場合は、変更部分に係る書類及び図面のみの添付でよいものとする。</p> <p>ア 配置図 イ 建築物各階平面図 ウ 屋内外排水配管図 エ 浄化槽設置計算書</p>	<p>ウ 建築基準法に基づき、建築確認を受けた後、建築工事完了までの期間中に浄化槽を設置又は変更しようとする者は、浄化槽設置(変更)計画書3部を建築主事又は指定確認検査機関に提出するものとする。この場合の事務取扱いは、ア及びイの規定を準用する。</p> <p>(3) 添付書類</p> <p>浄化槽設置(変更)届出書及び浄化槽設置(変更)計画書には、次の書類及び図面を添付するものとする。なお、浄化槽の構造図、仕様書及び処理工程図(変更がある場合には変更後のもの)を添付するものとし、その他の変更の場合は、変更部分に係る書類及び図面のみの添付でよいものとする。</p> <p><u>ただし、法第13条第1項又は第2項の規定に基づき型式の認定を受けた浄化槽にあつては、認定書(浄化槽法第16条による更新を受けたものはその認定の写し)、建築基準法第68条の10第1項の規定に基づく型式適合認定書、仕様書及び図面の写しを添付することにより、エからキまでの書類等を省くことができる。</u></p> <p><u>また、コの添付が困難な場合は市長と協議するものとする。</u></p> <p>ア 配置図 イ 建築物各階平面図 ウ 屋内外排水配管図 エ 浄化槽設計計算書</p>

改正案	現行
<p>オ 浄化槽構造図 カ 浄化槽仕様書 キ 浄化槽処理工程図 ク 処理対象人員算定書（必要に応じて） ケ <u>浄化槽法第7条検査依頼書（指定検査機関に検査手数料を支払済であることを証したもの）</u> コ 市長が指定する講習会の受講済証又は、受講猶予届出書、受講免除届出書 サ <u>浄化槽等の維持管理に関する契約書（様式第8号）</u> シ <u>その他必要と認められる書類</u> <u>ただし、法第13条第1項又は第2項の規定に基づき型式の認定を受けた浄化槽にあつては、認定書（浄化槽法第16条による更新を受けたものがその認定の写し）、建築基準法第68条の10第1項の規定に基づく型式適合認定書及び別添仕様書及び図面の写しを添付することにより、エからキまでの書類等を省くことができる。</u> <u>また、コの添付が困難な場合は市長と協議するものとする。</u></p> <p>（浄化槽設置届等の取り下げ） 第4条 浄化槽設置届出書を提出後に浄化槽の設置を中止した者は、速やかに浄化槽設置届出取り下げ書（様式第3号）を市長に3部提出するものとする。この場合において、市長は、受理後、1部を届出者に返却し、1部を特定行政庁に遅滞なく送付（様式第4号）するものとする。</p>	<p>オ 浄化槽構造図 カ 浄化槽仕様書 キ 浄化槽処理工程図 ク 処理対象人員算定書（必要に応じて） ケ <u>法定検査依頼書</u> コ 市長が指定する講習会の受講済証又は、受講猶予届出書、受講免除届出書 サ その他必要と認められる書類</p> <p>（浄化槽設置届出等の取り下げ） 第4条 浄化槽設置届出書を提出後に浄化槽の設置を中止した者は、速やかに浄化槽設置届出取り下げ書（様式第3号）を市長に3部提出するものとする。この場合において、市長は、受理後、1部を届出者に返却し、1部を特定行政庁に遅滞なく送付（様式第4号）するものとする。</p>

改正案	現行
<p>2 建築主事又は指定確認検査機関は、浄化槽設置計画書を市長に送付後、その設置計画に変更があり、当該浄化槽の設置が中止された場合はその旨を市長に通知（様式第5号）するものとする。</p> <p>3 市長は、浄化槽設置届出取り下げ書を受理した場合及び前項の通知があった場合、浄化槽設置台帳から当該届出を削除するものとする。</p> <p>（設置基準）</p> <p>第5条 浄化槽を設置しようとする者は、次の基準を順守するものとする。</p> <p>(1) 浄化槽の処理対象人員算定については、「建築物の用途別による尿尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302-2000）」に準拠すること。</p> <p>(2) 浄化槽は、原則として屋外に設置すること。</p> <p>(3) 浄化槽は、生活環境の保全及び維持管理上支障のない場所に設置すること。</p>	<p>2 建築主事又は指定確認検査機関は、浄化槽設置計画書を市長に送付後、その設置計画に変更があり、当該浄化槽の設置が中止された場合はその旨を市長に通知（様式第5号）するものとする。</p> <p>3 市長は、浄化槽設置届出取り下げ書を受理した場合及び前項の通知があった場合、浄化槽設置台帳から当該届出を削除するものとする。</p> <p>（設置基準）</p> <p>第5条 浄化槽を設置しようとする者は、次の基準を遵守するものとする。</p> <p>(1) 浄化槽の処理対象人員算定については、「建築物の用途別による尿尿浄化槽の処理対象人員算定基準（JIS A 3302-2000）」に準拠すること。</p> <p>(2) 浄化槽は、原則として屋外に設置すること。</p> <p>(3) 浄化槽は、生活環境の保全及び維持管理上支障のない場所に設置すること。</p> <p>(4) 浄化槽からの放流水の放流先は、放流水が停滞することなく流れる構造とし、生活環境の保全及び公衆衛生上支障のない場所とする。ただし、適当な放流先がない場合は、市長と協議の上、別紙〈放流先のない場合の放流水の処理方法〉の蒸発散方式により処理するものとする。</p> <p>また、浄化槽からの放流水を地下浸透処理方式により処理することは、地下水の汚染につながり、生活環境の保全及び公衆衛生上支障を生じる恐れがあることから、原則と</p>

改正案	現行
<p><u>(建物の用途変更等)</u></p> <p><u>第5条の2 建築物の増築及び用途変更等により、既設の浄化槽の処理能力を超過するおそれがある場合は、新たな処理対象人員に応じた浄化槽の設置又は改造を行うよう努めなければならない。</u></p> <p><u>(放流先)</u></p> <p><u>第5条の3 浄化槽から放流される処理された水（以下、「放流水」という。）の放流先は、放流水が停滞することなく流れる構造とし、生活環境の保全及び公衆衛生上支障のない場所とする。ただし、適当な放流先がない場合で、別紙<公共用水域以外への放流方法>の「蒸発散方式」を行うときは、この限りではない。</u></p> <p><u>2 放流先の地下浸透放流は、地下水の汚染につながり、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を生じるおそれがあることから、原則として禁止とする。ただし、地下浸透放流以外の放流</u></p>	<p>して禁止とする。ただし、地下浸透処理以外の放流方法が全くない場合は、別紙（放流先のない場合の放流水の処理方法）の地下浸透処理方式によるものとし、この場合も市長と協議するものとする。</p> <p>(5) 建築物の増築及び用途変更等により、既設の浄化槽の処理能力を超過する恐れがある場合は、新たな処理対象人員に応じた浄化槽の設置または改造を行うこと。</p>

改正案	現行
<p><u>方法が全くない場合で、別紙<公共用水域以外への放流方法>の「地下浸透放流」を行うときは、この限りではない。</u></p> <p><u>3 前 2 項のただし書きにより放流水を放流する場合は、第 3 条第 1 項第 3 号に規定する添付書類に次に掲げる書類も追加すること。</u></p> <p><u>(1) 浄化槽放流水地下浸透等確認票（様式第 6 号）</u></p> <p><u>(2) 蒸発散施設又は地下浸透装置の設置位置</u></p> <p><u>(3) 蒸発散施設又は地下浸透装置の規模、構造及び浸透能力を示した資料</u></p> <p><u>(4) 放流地点における土壌浸透能力を示す資料（地下浸透放流の場合のみ）</u></p> <p><u>(5) 飲用井戸等確認報告書及び必要に応じて講じる措置を示した資料（様式第 7 号）</u></p> <p><u>(6) 浄化槽法第 11 条検査依頼書</u></p> <p><u>（維持管理の監視・指導）</u></p> <p><u>第 5 条の 4 市長は、放流先の地下浸透放流を行う浄化槽について、適切な維持管理が行われることを把握及び指導に努めるものとする。</u></p> <p>（浄化槽の構造）</p> <p>第 6 条 浄化槽の構造は、次の各号に適合するようにしなければならない。</p> <p>(1) 浄化槽の構造は、「尿尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件（昭和 55 年建設省告示第 1292 号）」に</p>	<p>（浄化槽の構造）</p> <p>第 6 条 浄化槽の構造は、次の各号に適合するようにしなければならない。</p> <p>(1) 浄化槽の構造は、「尿尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件（昭和 55 年建設省告示第 1292 号）」による</p>

改正案	現行
<p>よるほか、「浄化槽の構造基準・同解説」((財)日本建築センター発行)に準拠すること。</p> <p>(2) 工場生産浄化槽の基礎は、厚さ10cm以上の砂利敷きの上に暑さ10cm以上のコンクリートを打設したもの又はこれと同等以上の効力があること。</p> <p>(3) 工場生産浄化槽の上部は、外部の荷重に十分に耐えられる構造で、原則として暑さ10cm以上のコンクリート造スラブで保護されたものであること。</p> <p>(4) 屋外に設置する浄化槽の上面スラブ上端は、原則として地盤面から3cm以上高くし、雨水等の流入防止策を講ぜられたものであること。</p> <p>(5) 浄化槽の上部に上屋を設ける場合は、維持管理上支障のない空間を確保し、衛生上支障のない換気施設及び照明設備を設けること。</p> <p>(6) 浄化槽の近くには、その維持管理に必要な給水設備を設けること。</p> <p>(7) 浄化槽の設置場所は、区画、柵、堀等を設け、危険防止の措置を講じること。ただし、マンホールのふたが容易に開放することができない構造であり、かつ危険を生じる恐れが無い場合は、この限りではない。</p>	<p>ほか、「浄化槽の構造基準・同解説」((財)日本建築センター発行)に準拠すること。</p> <p>(2) 工場生産浄化槽の基礎は、厚さ10cm以上の砂利敷きの上に厚さ10cm以上のコンクリートを打設したもの又はこれと同等以上の効力があること。</p> <p>(3) 工場生産浄化槽の上部は、外部の荷重に十分耐えられる構造で、原則として厚さ10cm以上のコンクリート造スラブで保護されたものであること。</p> <p>(4) 屋外に設置する浄化槽の上面スラブ上端は、原則として地盤面から3cm以上高くし、雨水等の流入防止策を講ぜられたものであること。</p> <p>(5) 浄化槽の上部に上屋を設ける場合は、維持管理上支障のない空間を確保し、衛生上支障のない換気設備及び照明設備を設けること。</p> <p>(6) 浄化槽の近くには、その維持管理に必要な給水設備を設けること。</p> <p>(7) 浄化槽の設置場所は、区画、柵、堀等を設け、危険防止の措置を講じること。ただし、マンホールのふたが容易に開放することができない構造であり、かつ危険を生じるおそれがない場合は、この限りではない。</p>

改正案	現行
<p>(建築物の用途による制限)</p> <p>第7条 建築物が飲食店、寮及び学校その他の集団給食施設等の油脂排出量が極めて多い用途に供される場合は、厨房排水の出口に油脂分離装置を設置すること。</p> <p>2 粗大夾雑物が流出するおそれのある建築物の排出口には、荒目スクリーンと、スクリーンかす溜め槽を設けること。</p> <p>(変更命令等)</p> <p>第8条 浄化槽設置(変更)計画等の変更命令等の手続は、次によるものとする。</p> <p>(1) 市長は、法第5条第1項の浄化槽設置(変更)届出書を受理した場合、法第5条第2項の規定に基づき、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるときは、当該浄化槽設置者に対し浄化槽改善勧告(様式第9号)を行い、特定行政庁にその旨通知するものとする。</p> <p>(2) 特定行政庁は、法第5条第1項の浄化槽設置(変更)届出書を受理した場合、その構造について審査を行い、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法及びこれに基づく命令に適合しないと認めるときは、当該浄化槽設置者に対し浄化槽変更(廃止)命令(様式第10号)を行い、市長にその旨通知するものとする。</p>	<p>(建築物の用途による制限)</p> <p>第7条 建築物が飲食店、寮及び学校その他の集団給食施設等の油脂排出量が極めて多い用途に供される場合は、厨房排水の出口に油脂分離装置を設置すること。</p> <p>2 粗大夾雑物が流出するおそれのある建築物の排出口には、荒目スクリーンと、スクリーンかす溜め槽を設けること。</p> <p>(変更命令等)</p> <p>第8条 浄化槽設置(変更)計画等の変更命令等の手続は、次によるものとする。</p> <p>(1) 市長は、法第5条第1項の浄化槽設置(変更)届出書を受理した場合、法第5条第2項の規定に基づき、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるときは、当該浄化槽設置者に対し浄化槽改善勧告(様式第6号)を行い、特定行政庁にその旨通知するものとする。</p> <p>(2) 特定行政庁は、法第5条第1項の浄化槽設置(変更)届出書を受理した場合、その構造について審査を行い、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法及びこれに基づく命令に適合しないと認めるときは、当該浄化槽設置者に対し浄化槽変更(廃止)命令(様式第7号)を行い、市長にその旨通知するものとする。</p>

改正案	現行
<p>(使用開始の報告)</p> <p>第9条 法第10条の2第1項の規定に基づく浄化槽使用開始の報告(当該浄化槽が法第12条の5第1項の設置計画に基づき設置された公共浄化槽である場合も含む。)は、浄化槽使用開始報告書(様式第11号)によるものとし、次の書類を添付の上、市長に1部提出するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 浄化槽保守点検業者との契約書の写し (2) 技術管理者の資格を証する書面(技術管理者を置かなければならない場合のみ) (3) 市長が指定する講習会の受講済証(第3条の届出等の際に市長が指定する講習会の受講を猶予された者に限る) <p>(指定検査機関への通知)</p> <p>第10条 市長は、法定検査依頼書を受理後、法第57条第1項の規定により指定した機関(以下「指定検査機関」という。)に、3月以内に通知するものとする。</p> <p>2 市長は、浄化槽変更届出書、浄化槽変更計画書、浄化槽設置届出取り下げ書、浄化槽管理者変更報告書、浄化槽廃止届出及び浄化槽休止届出書を受理後、指定検査機関に、3月以内に送付するものとする。</p> <p>(立入検査等)</p> <p>第11条 市長は、その職員に法に基づく立ち入り検査を行わせた場合、必要に応じて改善事項を指示させ、さらに勧告を行う</p>	<p>(使用開始の報告)</p> <p>第9条 法第10条の2第1項の規定に基づく浄化槽使用開始の報告(当該浄化槽が法第12条の5第1項の設置計画に基づき設置された公共浄化槽である場合も含む。)は、浄化槽使用開始報告書(様式第8号)によるものとし、次の書類を添付の上、市長に1部提出するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 浄化槽保守点検業者との契約書の写し (2) 技術管理者の資格を証する書面(技術管理者を置かなければならない場合のみ) (3) 市長が指定する講習会の受講済証(第3条の届出等の際に市長が指定する講習会の受講を猶予された者に限る) <p>(指定検査機関への通知)</p> <p>第10条 市長は、法定検査依頼書を受理後、法第57条第1項の規定により指定した機関(以下「指定検査機関」という。)に、3月以内に通知するものとする。</p> <p>2 市長は、浄化槽変更届出書、浄化槽変更計画書、浄化槽設置届出取り下げ書、浄化槽管理者変更報告書、浄化槽廃止届出書及び浄化槽休止届出書を受理後、指定検査機関に、3月以内に送付するものとする。</p> <p>(立入検査等)</p> <p>第11条 市長は、その職員に法に基づく立入検査を行わせた場合、必要に応じて改善事項を指示させ、さらに勧告を行う場合</p>

改正案	現行
<p>場合は様式第 <u>12</u> 号、施設の改善を命ずる場合は様式第 <u>13</u> 号を用いるものとする。</p> <p>(保守点検の記録)</p> <p>第 12 条 浄化槽管理者は、浄化槽法施行規則(昭和 59 年厚生省令第 17 号。以下「規則」という。) 第 2 条各号に規定する技術上の基準に従って、浄化槽の保守点検を実施しなければならない。</p> <p>2 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を実施する場合は、原則として条例の規定により登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託して実施するものとする。</p> <p>3 規則第 5 条第 2 項の規定に基づく保守点検の記録は、浄化槽保守点検票(様式第 <u>14</u> 号、<u>15</u> 号) を基準とする。</p> <p>(清掃の記録)</p> <p>第 13 条 規則第 5 条第 2 項の規定に基づく清掃の記録は、浄化槽清掃記録票(様式第 <u>16</u> 号) を基準とする。</p> <p>(技術管理者の変更報告)</p> <p>第 14 条 法第 10 条の 2 第 2 項の規定に基づく技術管理者の変更の報告は、浄化槽技術管理者変更報告書(様式第 <u>17</u> 号) によるものとし、技術管理者の資格を証する書面の写しを添付の上、市長に 1 部提出するものとする。</p>	<p>は様式第 <u>9</u> 号、施設の改善を命ずる場合は様式第 <u>10</u> 号を用いるものとする。</p> <p>(保守点検の実施及び記録)</p> <p>第 12 条 浄化槽管理者は、浄化槽法施行規則(昭和 59 年厚生省令第 17 号。以下「規則」という。) 第 2 条各号に規定する技術上の基準に従って、浄化槽の保守点検を実施しなければならない。</p> <p>2 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を実施する場合は、原則として条例の規定により登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託して実施するものとする。</p> <p>3 規則第 5 条第 2 項の規定に基づく保守点検の記録は、浄化槽保守点検票(様式第 <u>11</u> 号、<u>12</u> 号) を基準とする。</p> <p>(清掃の記録)</p> <p>第 13 条 規則第 5 条第 2 項の規定に基づく清掃の記録は、浄化槽清掃記録票(様式第 <u>13</u> 号) を基準とする。</p> <p>(技術管理者の変更報告)</p> <p>第 14 条 法第 10 条の 2 第 2 項の規定に基づく技術管理者の変更の報告は、浄化槽技術管理者変更報告書(様式第 <u>14</u> 号) によるものとし、技術管理者の資格を証する書面の写しを添付の上、市長に 1 部提出するものとする。</p>

改正案	現行
<p>(浄化槽管理者の変更報告)</p> <p>第15条 放題10条の2第3項の規定に基づく浄化槽管理者の変更の報告は、浄化槽管理者変更報告書(様式第18号)によるものとし、市長に1部提出するものとする。</p> <p>(浄化槽の休止及び廃止等の届出)</p> <p>第16条 法第11条の2の規定に基づく浄化槽の使用の休止の届出は、<u>浄化槽休止届出書(様式第19号)によるものとし、休止した日から30日以内に、市長に1部提出するものとする。</u></p> <p>2 <u>法第11条の2第2項の規定に基づく浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知ったときの届出は、浄化槽使用再開届出書(様式第20号)によるものとし、当該浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内に、市長に1部提出するものとする。</u></p> <p>3 <u>法第11条の3の規定に基づく浄化槽の使用の廃止の届出は、浄化槽使用廃止届出書(様式第21号)によるものとし、市長に1部提出するものとする。</u></p>	<p>(浄化槽管理者の変更報告)</p> <p>第15条 法第10条の2第3項の規定に基づく浄化槽管理者の変更の報告は、浄化槽管理者変更報告書(様式第15号)によるものとし、市長に1部提出するものとする。</p> <p>(浄化槽の休止及び廃止等の届出)</p> <p>第16条 法第11条の3に定める廃止の届出は、市長に1部提出するものとする。</p> <p>2 <u>浄化槽管理者は、その浄化槽の使用の休止に当って当該浄化槽の清掃をしたときは、休止した日から30日以内に、浄化槽休止届出書(様式第16号)を市長に1部提出するものとする。</u></p> <p>3 <u>浄化槽管理者は、前項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知ったときは、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内に、浄化槽再開届出書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。</u></p>

改正案	現行
<p>(浄化槽台帳の作成等)</p> <p>第17条 市長は、法第49条第1項の規定に基づき浄化槽設置台帳を作成し、整理、保存するものとする。</p> <p><u>また、各種届出等を受理した場合には、当該台帳に必要な事項を記載するものとする。</u></p> <p>(1) <u>設置者の氏名及び住所</u></p> <p>(2) <u>設置場所</u></p> <p>(3) <u>設置届年月日</u></p> <p>(4) <u>浄化槽を設置した建築物の用途</u></p> <p>(5) <u>浄化槽の種類</u></p> <p>(6) <u>規模人員</u></p> <p>(7) <u>処理方法</u></p> <p>(8) <u>放流先</u></p> <p>(9) <u>使用開始の年月日</u></p> <p>(10) <u>浄化槽管理者の名前</u></p> <p>(11) <u>技術管理者の氏名</u></p> <p>(12) <u>保守点検業者の名称及び主たる事務所の所在地</u></p> <p>(13) <u>浄化槽工事業者の名称及び主たる事務所の所在地</u></p> <p>(14) <u>休止年月日</u></p> <p>(15) <u>休止期間</u></p> <p>2 市長は、<u>第16条第3項</u>の規定による届け出があった場合(同規定による届出が無く浄化槽を廃止した事実が判明した場合を含む。)は、浄化槽台帳につき、当該浄化槽の<u>廃止の登録</u>を行うものとする。</p>	<p>(浄化槽台帳の作成等)</p> <p>第17条 市長は、法第49条第1項の規定に基づき浄化槽設置台帳を作成し、整理、保存するものとする。</p> <p>2 市長は、<u>第16条第1項</u>の規定による届出があった場合(同規定による届出が無く浄化槽を廃止した事実が判明した場合を含む。)は、浄化槽台帳につき、当該浄化槽の登録を<u>削除</u>するものとする。</p>

改正案	現行
<p>(関係者の責務)</p> <p>第18条 浄化槽製造業者は、次の事項を遵守するものとする。</p> <p>(1) <u>製造及び販売のルート</u>を常に把握しておくこと。</p> <p>(2) 浄化槽設置者に浄化槽の使用<u>方法</u>、<u>維持管理の必要性</u>及び<u>放流先</u>について説明書等作成し、浄化槽を販売する際添付すること。</p> <p>(3) 浄化槽工事業業者及び浄化槽保守点検業者に、必要に応じてその工事方法又は保守点検方法について技術研修を行うこと。</p> <p>2 浄化槽工事業業者及び特例浄化槽工事業業者は、次の事項を遵守するものとする。</p> <p>(1) 浄化槽工事を請け負った場合、当該浄化槽に係る設置手続等について浄化槽設置者に説明するとともに、その手続の委託を受けたときには、速やかに手続を行うこと。</p> <p>(2) 浄化槽設置者に、浄化槽の使用<u>方法</u>、<u>維持管理の必要性</u>及び<u>放流先</u>について説明すること。</p> <p>(3) 法第7条の規定による設置後等の水質検査について説明するとともに、その手続の委託を受けたときは、速やかに手続を行うこと。</p> <p>(4) 規則第5条第1項の規定に基づく最初の保守点検を行うときまでに、その保守点検を行う者に、当該浄化槽の維持管理上必要な書類を送付すること。</p> <p>3 浄化槽保守点検業者は、次の事項を遵守するものとする。</p>	<p>(関係者の責務)</p> <p>第18条 浄化槽製造業者は、次の事項を遵守するものとする。</p> <p>(1) 浄化槽設置者に浄化槽の使用<u>方法</u>及び<u>維持管理の必要性</u>について説明書等作成し、浄化槽を販売する際添付すること。</p> <p>(2) 浄化槽工事業業者及び浄化槽保守点検業者に、必要に応じてその工事方法又は保守点検方法について技術研修を行うこと。</p> <p>2 浄化槽工事業業者及び特例浄化槽工事業業者は、次の事項を遵守するものとする。</p> <p>(1) 浄化槽工事を請け負った場合、当該浄化槽に係る設置手続等について浄化槽設置者に説明するとともに、その手続の委託を受けたときには、速やかに手続を行うこと。</p> <p>(2) 浄化槽設置者に、浄化槽の使用<u>方法</u>及び<u>維持管理の必要性</u>について説明すること。</p> <p>(3) 法第7条の規定による設置後等の水質検査について説明するとともに、その手続の委託を受けたときは、速やかに手続を行うこと。</p> <p>(4) 規則第5条第1項の規定に基づく最初の保守点検を行うときまでに、その保守点検を行う者に、当該浄化槽の維持管理上必要な書類を送付すること。</p> <p>3 浄化槽保守点検業者は、次の事項を遵守するものとする。</p>

改正案	現行
<p>(1) 浄化槽管理者等に、規則第1条の規定に基づく準則について説明すること。</p> <p>(2) 法第7条の規定による設置後等の水質検査及び法第11条第1項本文の規定に基づく定期検査について説明するとともに、その手続の委託を受けたときは、速やかに手続を行うこと。</p> <p>(3) 規則第5条第1項の規定に基づく最初の保守点検を行った場合、浄化槽管理者に浄化槽使用開始報告書の提出について説明するとともに、その手続の委託を受けたときは、速やかに手続を行うこと。</p> <p>(4) 保守点検の委託にあたっては、市と連携を密にし、設置届出等のない浄化槽の発見に協力すること。</p> <p>(5) 浄化槽清掃業者と連携をとること。</p> <p>4 浄化槽清掃業者は、次の事項を遵守するものとする。</p> <p>(1) 浄化槽管理者又は浄化槽保守点検業者から浄化槽の清掃について通知があったときは、速やかに清掃を実施すること。</p> <p>(2) 清掃の委託にあたっては、市と連携を密にし、設置届出のない浄化槽の発見に協力すること。</p> <p>(3) 浄化槽保守点検業者と連携を密にすること。</p> <p>5 浄化槽設置者は、次の事項を遵守するものとする。</p> <p>(1) 浄化槽関係法令等に定める事項を認識し、必要な手続きを遅滞なく行うこと。</p> <p>(2) 浄化槽管理者を明確にし、維持管理体制を確立すること。</p>	<p>(1) 浄化槽管理者等に、規則第1条の規定に基づく準則について説明すること。</p> <p>(2) 法第7条の規定による設置後等の水質検査及び法第11条第1項本文の規定に基づく定期検査について説明するとともに、その手続の委託を受けたときは、速やかに手続を行うこと。</p> <p>(3) 規則第5条第1項の規定に基づく最初の保守点検を行った場合、浄化槽管理者に浄化槽使用開始報告書の提出について説明するとともに、その手続の委託を受けたときは、速やかに手続を行うこと。</p> <p>(4) 保守点検の委託にあたっては、市と連携を密にし、設置届出等のない浄化槽の発見に協力すること。</p> <p>(5) 浄化槽清掃業者と連携をとること。</p> <p>4 浄化槽清掃業者は、次の事項を遵守するものとする。</p> <p>(1) 浄化槽管理者又は浄化槽保守点検業者から浄化槽の清掃について通知があったときは速やかに清掃を実施すること。</p> <p>(2) 清掃の委託にあたっては、市と連携を密にし、設置届出のない浄化槽の発見に協力すること。</p> <p>(3) 浄化槽保守点検業者と連携を密にすること。</p> <p>5 浄化槽設置者は、次の事項を遵守するものとする。</p> <p>(1) 浄化槽関係法令等に定める事項を認識し、必要な手続きを遅滞なく行うこと。</p> <p>(2) 浄化槽管理者を明確にし、維持管理体制を確立すること。</p>

改正案	現行
<p>6 浄化槽管理者は、次の事項を遵守するものとする。</p> <p>(1) 浄化槽の<u>保守点検又は清掃は、原則として浄化槽保守点検業者又は浄化槽清掃業者に委託すること。</u></p> <p>(2) 浄化槽の使用者に、規則第1条の規定に基づく準則について説明すること。</p> <p>(3) 法第7条の規定に基づく設置後の水質検査及び法第11条第1項本文の規定に基づく定期検査を受検し、改善等が必要と認められたときには、速やかに所要の措置を講じること。</p> <p><u>(4) 放流先が地表面に湧き出る状況が認められた場合は、速やかに必要な措置を行うこと。</u></p> <p>(その他)</p> <p>第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。</p> <p>様式</p> <p>第1号様式別記（第3条関係）（浄化槽設置（変更）届出書）</p> <p>第1号様式（浄化槽設置（変更計画書））</p> <p>第2号様式（浄化槽の設置（変更）について（通知））</p> <p>第3号様式（浄化槽設置届出取り下げ書）</p>	<p>6 浄化槽管理者は、次の事項を遵守するものとする。</p> <p>(1) 浄化槽の清掃は、浄化槽清掃業者に委託すること。</p> <p>(2) 浄化槽の使用者に、規則第1条の規定に基づく準則について説明すること。</p> <p>(3) 法第7条の規定に基づく設置後の水質検査及び法第11条第1項本文の規定に基づく定期検査を受検し、改善等が必要と認められたときには、速やかに所要の措置を講じること。</p> <p>(その他)</p> <p>第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。</p> <p>様式</p> <p>第1号様式別記（第3条関係）（浄化槽設置（変更）届出書）</p> <p>第1号様式（浄化槽設置（変更）計画書）</p> <p>第2号様式（浄化槽設置（変更）について（通知））</p> <p>第3号様式（浄化槽設置届出取り下げ書）</p>

改正案	現行
第4号様式（浄化槽設置届出書の取り下げについて（通知）） 第5号様式（浄化槽設置の中止について（通知））	第4号様式（浄化槽設置届出書の取り下げについて（通知）） 第5号様式（浄化槽設置の中止について（通知））

改正案

現行

第6号様式（浄化槽放流水地下浸透等確認票）

様式第6号

※本票は「浄化槽設置票又は浄化槽設置計画書」に添付して提出して下さい。

浄化槽放流水地下浸透等確認票

※地下浸透施設又は浄化槽のどちらか一方に○を付けてください。
 浄化槽の放流水を（地下浸透放流・無知数）したいので、都府市浄化槽設置条例第5条の3第3項の規定に基づき、下記のとおり提出します。

記		確認項目		チェック	
■設計書類が揃っていないかを確認し、チェック欄にチェックを入れて下さい。					
1	無知数施設又は地下浸透装置の設置位置図			<input type="checkbox"/>	
2	無知数施設又は地下浸透装置の規模、構造及び浸透能力を示した資料			<input type="checkbox"/>	
3	放流地点における土壌浸透能力を示す資料（地下浸透放流の場合のみ）			<input type="checkbox"/>	
4	飲料井戸等無知数箇所及び必要に応じて隣接する槽を示した資料（様式7号）			<input type="checkbox"/>	
5	浄化槽法第11条検査依頼書			<input type="checkbox"/>	
■以下確認事項について記入してください。					
	確認・計画事項	確認・計画内容			
1. 設置場所の状況等 (※無知数方式の場合は①及び②のみを回答してください。)	①公共用水域へ放流できない理由	※該当するものに全てにチェックを入れて下さい。 <input type="checkbox"/> 河川等の公共用水域がない <input type="checkbox"/> 埋設管への放流許可が下りない <input type="checkbox"/> その他()			
	②土壌浸透速度		cm/分 (≧0.042cm/分) (決定後数は別紙のとおり)		
	③排水施設の出から国境境界までの距離		m (≧1.5m)		
	④排水施設の出から建築物までの距離		m (≧1.5m)		
	⑤地下水位		地表面から約 m以深 (≧1.5m) 排水施設の基準から約 m以深 (≧1m)		
	⑥設置場所から30m以内の井戸等の飲料水源		無	有	
	⑦埋溜り等有害衛生のおそれの有無		無	有	
	⑧盛土		盛土されていない	盛土後1年以上経過している	
	⑨地下浸透放流に係る規制（市町村の条例等）の適用有無 ※地下浸透放流が可能な場所であるかを自身で市町村へ確認してください。		無	有	
	2. 地下浸透装置等の概要 (※無知数方式の場合は回答不要)	①地下浸透装置の構造	浸透槽	-	トレンク - その他
②浸透能力			㎡ (決定後数は別紙のとおり)		
③流入量及び浸透量		流入量	㎡/日	≦ 浸透量	㎡/日
④浸透不良となった場合の措置					

改正案 現行

様式第7号 (飲用井戸等確認報告書)

様式第7号

飲用井戸等確認報告書

年 月 日

那覇市長 殿

住所
氏名
電話

法人にあっては、所在地、名称及び代表者名

浄化槽の放流水を（地下浸透する・蒸発散する）にあたり、（地下浸透・蒸発散）を予定している地点から半径30m以内にある民家の井戸等を下記のとおり調査しましたが、飲用井戸等はなかったことを報告します。

なお、本申請日以降に、本申請日以前から引き続き使用されている飲用井戸等が発見された場合には、自己の責任を持って、浄化槽放流水の拡散防止等の対策を講じます。

記

1. 飲用井戸等の調査結果について

(1) 飲用井戸について (有 ・ 無)

調査結果は以下のとおり。

	調査対象住宅氏名	所在地	飲用井戸等の有無	備考
1				
2				
3				
4				

様式第7号

5				
6				
7				
8				
9				
10				

2. 飲用井戸がある場合の対策について

※1(1)が「有」の場合は、講じた対策を以下に記載してください。

改正案	現行
<p><u>(蒸発散方式用)</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>様式第8号 (蒸発散方式用)</p> <p style="text-align: center;">浄化槽等の維持管理に関する誓約書</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>那覇市長 殿</p> <p style="text-align: center;">住 所</p> <p style="text-align: center;">氏 名</p> <p>私は、浄化槽の放流水を蒸発散するに当たり、下記事項の管理等を徹底するとともに、維持管理に起因して付近に保健衛生上の支障が生じた場合には、速やかに改善などの対応を行うことを誓約いたします。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 浄化槽及び蒸発散装置についての日常的な使用方法は、十分理解し、遵守いたします。 2 浄化槽等の維持管理は、浄化槽法に基づく保守点検、清掃及び法定検査を行い、その結果について速やかに報告いたします。 3 蒸発散装置の能力の低下が生じないよう同装置の清掃、砂利・砂等の交換等の維持管理を適切に行い、放流水が地表面に湧き出る状況が認められた場合は速やかに必要な措置を行います。 4 公共下水道又は水路等の整備により、排水の放流先が確保（接続可能）された場合は、速やかに蒸発散装置等を廃止し、排水施設に接続するよう努めます。 5 本物件の維持管理上の地位に変動があった場合には、これを承継する者に対し、本誓約に係る義務についても承継させます。 </div>	

改正案	現行
<p><u>(地下浸透放流用)</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">様式第8号 (地下浸透放流用)</p> <p style="text-align: center;">浄化槽等の維持管理に関する誓約書</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>那覇市長 殿</p> <p style="text-align: center;">住 所</p> <p style="text-align: center;">氏 名</p> <p>私は、浄化槽の放流水を地下浸透するに当たり、下記事項の管理等を徹底するとともに、維持管理に起因して付近に保健衛生上の支障が生じた場合には、速やかに改善などの対応を行うことを誓約いたします。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 浄化槽及び地下浸透処理装置についての日常的な使用方法は、十分理解し、遵守いたします。 2 浄化槽等の維持管理は、浄化槽法に基づく保守点検、清掃及び法定検査を行い、その結果について速やかに報告いたします。 3 地下浸透処理装置が目詰まり等の浸透能力の低下が生じないよう同装置の清掃、砂利・砂等の交換等の維持管理を適切に行い、放流水が地表面に湧き出る状況が認められた場合は速やかに必要な措置を行います。 4 公共下水道又は水路等の整備により、排水の放流先が確保（接続可能）された場合は、速やかに地下浸透装置等を廃止し、排水施設に接続するよう努めます。 5 本物件の維持管理上の地位に変動があった場合には、これを承継する者に対し、本誓約に係る義務についても承継させます。 </div>	

改正案	現行
第 <u>9</u> 号様式 (浄化槽の (設置・変更) の計画の改善について (勧告))	第 <u>6</u> 号様式 (浄化槽の (設置・変更) の計画の改善について (勧告))
第 <u>10</u> 号様式 (浄化槽の (設置・変更) の計画について (命令))	第 <u>7</u> 号様式 (浄化槽の (設置・変更) の計画について (命令))
第 <u>11</u> 号様式 (浄化槽使用開始報告書)	第 <u>8</u> 号様式 (浄化槽使用開始報告書)
第 <u>12</u> 号様式 (浄化槽維持管理の改善について (勧告))	第 <u>9</u> 号様式 (浄化槽維持管理の改善について (勧告))
第 <u>13</u> 号様式 (浄化槽維持管理の改善について (命令))	第 <u>10</u> 号様式 (浄化槽維持管理の改善について (命令))
第 <u>14</u> 号様式 (単独処理浄化槽保守点検票)	第 <u>11</u> 号様式 (単独処理浄化槽保守点検票)
第 <u>15</u> 号様式 (合併処理浄化槽保守点検票)	第 <u>12</u> 号様式 (合併処理浄化槽保守点検票)
第 <u>16</u> 号様式 (浄化槽清掃記録票)	第 <u>13</u> 号様式 (浄化槽清掃記録)
第 <u>17</u> 号様式 (浄化槽技術管理者変更報告書)	第 <u>14</u> 号様式 (浄化槽技術管理者変更報告書)
第 <u>18</u> 号様式 (浄化槽管理者変更報告書)	第 <u>15</u> 号様式 (浄化槽管理者変更報告書)
第 <u>19</u> 号様式 (浄化槽休止届出書)	第 <u>16</u> 号様式 (浄化槽休止届出書)
第 <u>20</u> 号様式 (浄化槽使用再開届出書)	第 <u>17</u> 号様式 (浄化槽使用再開届出書)

改正案	現行
<p>第 <u>21</u> 号様式（浄化槽使用廃止届出書）</p> <p>付 則</p> <ol style="list-style-type: none">1 この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。2 この要綱は、令和 2 年 8 月 1 日から施行する。3 この要綱は、令和 3 年 7 月 1 日から施行する。4 <u>この要綱は、令和 6 年 月 1 日から施行する。</u>	<p>第 <u>1</u> 号様式の <u>3</u>（<u>第 11 条の 3 関係</u>）（浄化槽使用廃止届出書）</p> <p>付 則</p> <ol style="list-style-type: none">1 この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。2 この要綱は、令和 2 年 8 月 1 日から施行する。3 この要綱は、令和 3 年 7 月 1 日から施行する。

改正案	現行
<p>別紙</p> <p style="text-align: center;">＜公共用水域以外への放流<u>方法</u>＞</p> <p>(蒸発散方法の場合)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 蒸発散施設を設置するための十分な敷地を有すること。 2 浄化槽の2次処理後の排水を対象とすること。 3 隣地から3m以上離れていること。 4 構造は次によるものとする。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 蒸発散槽は、鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の耐水材料で造り、かつ、土圧及び水圧等の荷重に対し安全な構造であること。 (2) 側盤は、地盤面 (GL) から原則として10cm以上立ち上げること。 (3) 蒸発散槽の表面積 (垂直投影面積) は、日平均水量200当たり1㎡以上の必要な面積とすること。 (4) 蒸発散槽の内部構造は、表面積1平方メートル当たり200の蒸発散量を確保できる構造とすること。 (5) 蒸発散槽から溢流を防止するため蒸発散と連結した貯留槽を設けること。 (6) 雨水が浸入しないように、蒸発表面を盛土し、中心から周囲に勾配を設けた構造とし、中心部の盛土厚は、地盤面 (GL) から10cm以上とすること。 	<p>別紙</p> <p style="text-align: center;">＜公共用水域以外への放流法＞</p> <p>(蒸発散方法の場合)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 蒸発散施設を設置するための十分な敷地を有すること。 2 浄化槽の2次処理後の排水を対象とすること。 3 隣地から3m以上離れていること。 4 構造は次によるものとする。 <ol style="list-style-type: none"> (1) 蒸発散槽は、鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の耐水材料で造り、かつ、土圧及び水圧等の荷重に対し安全な構造であること。 (2) 側盤は、地盤面 (GL) から原則として10cm以上立ち上げること。 (3) 蒸発散槽の表面積 (垂直投影面積) は、<u>一般砂の場合で、単独処理浄化槽にあっては処理対象人員の一人当たり2㎡以上の必要な面積とし、合併処理浄化槽にあっては、日平均水量200当たり1㎡以上の必要な面積とすること。</u> (4) 蒸発散槽の内部構造は、表面積1㎡当たり200の蒸発散量を確保できる構造とすること。 (5) 蒸発散槽から溢流を防止するため蒸発散と連結した貯留槽を設けること。 (6) 雨水が浸入しないように、蒸発表面を盛土し、中心から周囲に勾配を設けた構造とし、中心部の盛土厚は、地盤面 (GL) から10cm以上とすること。

改正案	現行
<p>(地下浸透放流の場合)</p> <p>1 <u>処理対象人員が501人槽以上の浄化槽の場合にあつては、地下浸透放流する水質がBOD10mg/L以下、全窒素10mg/L以下であること。</u></p> <p>2 <u>地下浸透放流に係る装置については、放流水の流入量(雨水も合わせて浸透させる場合は雨水の流入量も含む)及び土壌の浸透能力を勘案し、放流水が停滞しない浸透能力を有する装置であること。</u></p> <p>3 <u>単独処理浄化槽(石灰岩地域における単独処理浄化槽を除く。)にあつては、昭和55年建設省告示第1292号第5の構造に準ずる地下浸透処理装置を設置すること。</u></p> <p>4 <u>浸透放流する箇所周辺の約30mの範囲内に飲用井戸がある場合は、必要に応じて浸透放流する箇所を離すなどの地下浸透水の拡散防止対策を講じること。</u></p>	<p>(地下浸透放流の場合)</p> <p>1 <u>BOD10 mg/・以下、前窒素 10 mg/・以下の処理能力を有する浄化槽であること。</u></p> <p>2 <u>地下浸透処理装置が、昭和55年建設省告示第1292号第5の構造に準ずること。</u></p>