

耐震診断結果の公表【要安全確認計画記載建築物(防災拠点)】

【避難所】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	開南小学校	那覇市泉崎1丁目1番6号	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)(2001年版)	—	—	—	—
	10号棟				Is/Iso=0.478 CTU・SD=0.26	耐震改修	平成28年5月	用途指標U=1.25 として診断 耐震改修済み
	11号棟				Is/Iso=0.653 CTU・SD=0.37	耐震改修	平成28年5月	用途指標U=1.25 として診断 耐震改修済み
	13号棟				Is/Iso=0.684 CTU・SD=0.35	耐震改修	平成28年5月	用途指標U=1.25 として診断 耐震改修済み
	14号棟				Is/Iso=0.375 CTU・SD=0.2	耐震改修	平成28年5月	用途指標U=1.25 として診断 耐震改修済み
2	仲井真小学校 1号棟	那覇市字仲井真173番地	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2009年版)(2001年版)	Is/Iso=0.674 CTU・SD=0.32	耐震改修	平成29年4月	用途指標U=1.25 として診断 耐震改修済み
3	那覇中学校	那覇市松山2丁目24番1号	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	—	—	—	—
	12号棟				Is/Iso=0.665 CTU・SD=0.37	耐震改修	平成29年3月	用途指標U=1.25 として診断 耐震改修済み
	13号棟				Is/Iso=0.499 CTU・SD=0.35	耐震改修	平成29年3月	用途指標U=1.25 として診断 耐震改修済み