

総 括 表

申請場所		那覇市〇〇1丁目〇〇番〇、〇〇〇番〇		
申請者住所・氏名		那覇市〇〇1丁目1番1号	申請 太郎	
代理者住所・氏名		那覇市〇〇1丁目1番2号	代理 次郎	
		項 目	申請内容	確認※
添付図書 (規則第9条)	申請書等	道路位置指定(変更・廃止)申請書	記載事項、押印確認	
		委任状	記載事項、押印確認	
		現況写真(撮影方向図添付)	添付	
		関係土地等一覧	添付	
		公図の写し(3ヶ月以内のもの)	添付	
		登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)	添付	
		権利者一覧表	添付	
		承諾書	記載事項、押印確認	
		印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)	添付	
		管理誓約書	添付	
	申請図	附近見取図、地籍図	縮尺、明示事項確認	
		道路平面図	縮尺、明示事項確認	
		道路縦断面図	縮尺、明示事項確認	
		構造図	縮尺、明示事項確認	
求積図及び求積表 道路・宅地等 ※区域面積は1,000㎡未満		道路 100.00㎡ 宅地 200.00㎡ 水路 10.00㎡ 合計 300.10㎡		
道路基準 (施行令第14条の4)	接続道路	種類・名称・幅員	法第42条第1項第1号 市道00線 幅員 13.0m	
	指定道路	形態(両端接続or袋路状)	袋路状	
	幅員	道路の幅員・延長	幅員 4.0m 延長 34.9m	
	転回広場	終端及び35m以内毎(幅員6.0m未満) ※延長35m以下、幅員6m以上は不要	無(延長35m以下)	
	角切	両側2m×2m 片側のみ 2m×4m 60°以下底辺 2m以上 120°未満不要	両側2m×2m	
	構造	路盤(200mm以上) アスファルト(50mm) コンクリート(100mm以上)4"ワイヤーメッシュ	路盤 下層RC-40 150mm 上層RM-40 150mm 表層 密粒度アスコン 50mm	
	勾配	縦断 12%以下 ※9%以上は要滑り止め 横断 2%以下	縦断 3.2%(滑り止め無) 横断 2.0%	
	排水施設	U型240以上 L型250以上	PU-3型・PL-3型	
	放流経路	放流先の種類・承諾の有無	那覇市管理の〇〇川へ放流 許可有(那覇市上下水道局)	
その他	許可等	都市計画道路・地区計画による予定道路	無	
		擁壁道路・河川等の加工承認・占用許可等の確認済証の有無、その他特記事項	河川許可有(那覇市・下水道課) 道路許可有(那覇市・道路管理課)	

※確認欄には記入しないこと