

令和 7 年 8 月 14 日
まちなみ共創部 市営住宅課

那覇市安謝福祉複合施設における PFOS 及び PFOA 含有水除去作業の状況について

那覇市安謝福祉複合施設の消火用水から、PFOS 及び PFOA（以下、「PFOS 等」という）が検出された件について、現在、PFOS 等の除去作業を開始しており、1 回目除去後の水質検査結果が出ましたので、お知らせいたします。

1. 概要

那覇市安謝福祉複合施設内の消火用水に PFOS 等の含有が検出されたことに伴い、現在、当該施設内に処理装置を設置し、PFOS 等を除去する作業を実施しております。

2. PFOS 等除去後の水質検査結果について

	採水日	分析項目	測定値
PFOS 等除去後 (1 回目)	R7.7.30	PFOS	2 ng/L 未満
		PFOA	2 ng/L 未満

※定量下限値（分析値として定量し得る最小の濃度や量）：2ng/L

※採水場所は、当該施設内に設置した処理水槽内

※水道水における暫定目標値（令和 8 年 4 月 1 日より基準値）及び公共用水域等における指針値ともに、「50ng/L（PFOS と PFOA の合計値）以下」。

3. 今後の対応について

- 数回にわたって、PFOS 等の除去作業を行い、10 月頃に終了予定です。
- 除去作業を行った消火用水については、PFOS 等の値が暫定目標値（指針値）以下になったことを確認したうえで、順次、通常の雨水と同様に排水します。
- 2 回目処理以降の水質検査の結果につきましては、本市 HP にて、随時お知らせしてまいります。