



脱煙機能つき喫煙ブース（屋内排気型）のイメージ

<認められる例（イメージ）>



①入り口における風速は0.2 m/秒以上

②脱煙装置で浄化されたたばこの煙を喫煙ブース外の屋内（建物内）に排気

<認められない例（イメージ）>



②喫煙専用室内に空気清浄機を設置しているものの、喫煙専用室外への排気は行っておらず、室内で空気を循環させているのみ



①入り口における風速は0.2 m/秒以上とはならない（喫煙専用室内のたばこの煙が、空気清浄機で浄化されずに、そのまま喫煙専用室外に流出することがある。）