

令和6年5月29日

入札参加業者 御中

那覇市上下水道事業管理者
(料金サービス課)

回 答 書

件 名	令和6年度 量水器購入(その1)	
	質問事項(質問内容)	回答事項(回答内容)
	量水器購入(その1)特記仕様書「11.附属品、④」につきまして常時水没に対応できる製品とありますが、IP68(JIS C 0920)水中形で宜しいでしょうか。又、IP68(JIS C 0920)は常時水没型を保証する製品ではありませんのでご教授のほど宜しくお願いいたします。	メーターボックス内は水没することが多々あります。IP68(JIS C 0920)における性能にはメーカーによってバラつきがありますが、常時水没していても使用可能な製品で願いたいいたします。
	口径150mm計量範囲のR=160とありますがそれ以上のR=200でも宜しいでしょうか。	同等品以上ということでR=200で問題ありません。
	口径150mmの備考に青色塗装とありますが指示部のみの塗装で宜しいでしょうか。ご教示のほど宜しくお願いいたします。	口径150mmのステンレス製電磁式メーターにつきましては、塗装は不要です。蓋が青色となるようにしてください。なお、標準補足管及び伸縮補足管につきましては、錆が発生しないよう青色塗装を施してください。