

入札参加業者御中

那覇市上下水道事業管理者
(下水道課)

回 答 書

件 名 令和5年度備蓄倉庫機材(保安機材等)購入	
質問事項(質問内容)	回答事項(回答内容)
<p>仕様書に記載されている以下の商品について、廃番があり入手困難です。 代替品として以下を採用して問題ないでしょうか。</p> <p>黒板 EA766ZE-32(廃番)⇒EA766ZE-8(代替) ホース EA345GG-50(廃番)⇒EA345GG-50A(代替) どのう袋 EA997Z-21(廃番)⇒EA997Z-7A(代替) トランシーバーEA790AF-6A(廃番)⇒EA790AF-6B(代替) ホース EA345GJ-50(廃番)⇒EA345GJ-50A(代替) 台車 EA520BW-21(廃番)⇒EA520BY-1A(代替)</p>	<p>ご指摘頂いた商品を採用しても構いません。 ※どのう袋の数量について、仕様書のとおり320枚として下さい。</p>
<p>廃番となっている商品がいくつかあります。代替品は、事前に仕様書(カタログ等)の提出が必要ですか。</p>	<p>品番・性能等が確認できるカタログ等を事前に提出下さい。(メール・FAX可)</p>
<p>つるはし(EA650CB-13)は、納期末定です。他の商品を提案してもよろしいでしょうか。⇒EA650CB-21</p>	<p>他の商品を採用しても構いません。 また、ご指摘頂いた商品を代替品として採用しても構いません。</p>
<p>水中ポンプ(EA345RX-50A)の周波数は50Hzです。60Hzの商品でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご指摘頂いたとおり、60Hz(EA345RX-60A等)の商品でお願いいたします。</p>