

令和2年11月19日

入札参加希望者 御中

那覇市上下水道事業管理者  
(料金サービス課)

## 回 答 書

件 名	令和2年度量水器購入(その2)	
質問事項(質問内容)	回答事項(回答内容)	
電池電磁の防水規格はIP68水中形で問題ありますか。	水深1mにて連続使用可能で、8年間常時水没を保証しているものであれば、問題ありません。	